



ASFALTOVÁ KOMUNIKACE




Min. krytí plynovodního potrubí 1,0 m

DLAŽBA (CHODNÍK)



Min. krytí plynovodního potrubí 0,8 m

VOLNÝ TERÉN



Min. krytí plynovodního potrubí 0,8 m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT ČÁSTI:	
Ing. Pavel Viktora		Josef MELOUN	
Marie Majerové 1090		582 34 Krásná Hora 67	
584 01		tel: + 420 728 748 942	
Ledeč nad Sázavou		email: meloun.josef@seznam.cz	
+420 731 648 754			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Viktora	paré	razítko
VYPRACOVAL	Josef Meloun		
KONTROLOVAL	Ing. Pavel Viktora		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Příbyslav		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Příbyslav, 735698		
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, Jihlava		
AKCE		Formát	A4 x 2
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ		Datum	4/2017
NÁROČNOSTI STŘEDISKO PŘÍBYSLAV		Stupeň dok.	PP
		Kótováno	mm
VÝKRES	PLYNOINSTALACE	Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO
Plynová přípojka - řez výkopem		P.3	-

Poznámka:

Zásyp výkopu pod komunikací provést novým materiálem, nelze použít původní výkopek.

Mechanické zhutnění provést po vstřích 200 mm.