

VÝPIS PRVKŮ

ozn.	Popis	Ks/m
3.01	vyústka kruhová Ø125	2
3.02	Potrubí plastové Ø125 - izolace	18
3.03	Potrubní ventilátor TD 350/125	1
3.04	Potrubní el. ohřívač MBE 125/1,2 R2	1
3.05	Potrubí plastové Ø125 - zaizolované	2
3.06	Přívodní vetrací mřížka	1

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

JEDNOPOLOVÝ SPÍNAČ S VYŠŠÍM KRYTÍM, IP44, řazení 1

PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IPx4, řazení 24V+2x16A/230V, proudový chránič Idn 30mA, transformátor 200VA/24V

LEGENDA SVÍTIDEL

SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ S VYŠŠÍM KRYTÍM, IPx4, 1x36W/T8/G13 EVG, kryt PC

LEGENDA VEDENÍ

obvod	popis	kabel	
———	světelný obvod 230V	CYKY-J 3x1,5	
— —	napájecí obvod 230V	CYKY-J 3x2,5	jednotky VZT, destratifikátor
– · · –	zásuvkový obvod 230/400V	CYKY-J 5x6	

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

VENTILÁTOR POTRUBNÍ, IPx1, výkon dle projektu ZTI, doběhové relé

Zodp. projektant: Ing. KOMÍNEK	Vypracoval: Ing. HRUBÝ	Schválil: Ing. KOMÍNEK	
Investor: KSUS VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava			
Místo stavby: k.ú. Velké Meziříčí, parc. č. 3813/4			

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
úsek projekce
Karlov 169/88
594 01 Velké Meziříčí
info@bc-hsv.cz
tel.: (+420) 566 522 586
www.bc-hsv.cz
fax.: (+420) 566 524 583

Název akce - objekt:

MONTÁŽNÍ JÁMA

SO 01 - MONTÁŽNÍ JÁMA

Stupeň PD:	DPS		
Číslo zakázky:	6 019 17	Datum:	6/ 2017
Formát:	2 x A4	Číslo výkresu:	106
Měřítko:	1:50		

Název výkresu - profese:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ELEKTROINSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA

Číslo paré: