

Pol.č.	Popis	Specifikace	Počet m.j.	M.j.			
Výkaz výměr - Technická specifikace							
2Kabelové rozvody NN napětí							
1	Plastový kompaktní pilíř SR402/NKW		1	ks			
2	Plastový kompaktní pilíř SR302/NKW		1	ks			
3	Kabel AYKY-J 4*50		30	m			
4	Elektroinstalační trubka KOPOFLEX KF 09090		24	m			
5	Pojistka nožová PN2 100A,gG		9	ks			
6	Pojistka nožová PN2 80A,gG		6	ks			
7	Pojistka nožová PN2 50A,gG		3	ks			
8	Zemní pásek FeZn 30*4		25	m			
	Ostatní elektromontážní materiál určí montážní organizace						
2Zemní práce							
1	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru		0,1	km			
2	vytyčení stávajících podzemních sítí		5	ks			
3	Hloubení kabel.rýhy šířka 50 hloubka 120cm třída .3 strojně		24	m			
4	zához kabelové rýhy šířka 50 hloubka 100cm třída .3		24	m			
5	Kabelové lože pískové šíř 50cm / 20cm		24	m			
6	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm		12	m2			
7	výstražná fólie šířka 35cm		24	m			
8	provizorní úprava povrchu zemina tř.3		12	m2			
9	hloubení jámy pro pilíře ruční tz.3 strojně		2	ks			
10	Řezání asfaltu/betonu		30	m			
11	Úprava povrchu před stájí (asfalt) do původního stavu		15	m2			
	Ostatní zemní práce a materiál určí montážní organizace						
4Revize elektro							
1	Revize NN rozvodů		1	ks			
Poznámka							
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.						