

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky:	Realizace expozic na hradě Roštejn
------------------------	------------------------------------

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmána
Kontaktní osoby:	Ing. Romana Bendová
Telefon:	564 602 410
E-mail:	bendova.r@kr-vysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 20. 7. 2017 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1


V položkovém výkazu výměr položka: AV0.1-310 Projektor (místnost 310 obrazárna) - je požadováno rozlišení min. XWGA, což je 1280x800, tedy poměr 16:10 (potažmo 16:9), ale v technické zprávě je navrhováno projekční plátno o poměru 4:3!

Vysvětlení zadavatele

Jedná se o min. rozlišení, což znamená jistou univerzálnost promítaného formátu dle zvoleného rozlišení v projektoru. Rozlišení WXGA existuje v různých poměrech viz tabulka.

WXGA 1280×800	16:10	1M
1280×854	3:2	1.1M
1280×960	4:3	1.2M

Nicméně dodavatel může dodat projektor v poměru 4:3, pokud tento bude splňovat všechny požadované parametry, tj i rozlišení bude v přepočtu na formát minimálně o stejné kvalitě.



Dotaz č. 2

Jsou v expozici pro průvodce požadovány Tablety s integrovaným projektozem. Nejsme si vědomi, že aktuálně na trhu existuje tablet s dostatečnou svítivostí integrovaného projektoru, tak aby byl obraz vidět v šeru, protože kvůli bezpečnosti návštěvníku nepředpokládáme, že bude v expozicích absolutní tma! Minimální svítivost projektoru podle našich zkušeností by měl být alespoň 1000 ANSI lumenů, což dle našich informací aktuálně na trhu není.

Vysvětlení zadavatele

Minimální požadované technické parametry na tablet jsou uvedeny ve VV.08_AV_okruh společné položky, položka 14. V této specifikaci není uvedena požadovaná minimální svítivost projektoru.

Projektor je až sekundární způsob využití tabletu - bude užíván v temných částech expozice. Neslouží k promítání filmu, ale k doplnění či vymezení motivů, které se v expozici nachází. Kombinované tablety jsou řešením, které umožní při vedení prohlídky ovládnutí osvětlení a volbu vhodné projekční vzdálenosti.

V Jihlavě dne 24. 7. 2017

Ing. Jana Fischerová, CSc.
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina