

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

V poskytnuté zadávací projektové dokumentaci v části SO1 Hala pro zemědělské stroje chybí technická zpráva stavební části (1.2.1), je přiložen pouze titulní list. Žádáme o doplnění uvedeného do ZPD.

Vysvětlení č. 1 (odpověď):

Předmětnou technickou zprávu poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje je uvedena pol.č.79 Dodávka a montáž dřevěné konstrukce haly včetně opláštění štítů – 1kpl. K uvedené položce chybí v poskytnuté zadávací PD podklady, na výkresu č.1.2.4. je ve skladbě střechy Skl.1 uvedeno – statický posudek a dodávka – výrobce konstrukce stáje. Žádáme tímto o doplnění statického posudku, případně o uvedení konkrétního dodavatele konstrukce stáje, který spolupracoval na projektu, abychom mohli jako uchazeč řádně ocenit požadovanou konstrukci.

Vysvětlení č. 2 (odpověď):

Předmětný statický posudek poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 3:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování jsou uvedeny pol.č.111 a 112 týkající se provedením protipožárního nástřiku stávající ocelové konstrukce nad novou vestavbou. V technické zprávě stavební části je v rámci upřesnění uveden odkaz na Požárně bezpečnostní řešení objektu. Žádáme o doplnění PBR do ZDP.

Vysvětlení č. 3 (odpověď):

Požárně bezpečnostní zprávy (PBR) na oba objekty poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 4:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje jsou uvedeny pol. č. 92-94 týkající se montáže dodávky 2ks sekčních vrat. V ZPD, ve výpisu prvků a na výkresu pohledů jsou však uvedeny vrata vyklápěcí. Žádáme o upřesnění typu vrat a opravu výkazu výměr, resp. zadávací PD.

Vysvětlení č. 4 (odpověď):

Vrata jsou navržena sekční, v příloze poskytuje zadavatel opravený výpis výplní, pohledy. Soupis prací souhlasí.

Dotaz dodavatele č. 5:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje je uvedena pol.č.43 Sendvičový panel PUR tl.100mm – 736,67m². Žádáme o doplnění požadavků na barevné provedení panelů a požární odolnost (PBR).

Vysvětlení č. 5 (odpověď):

Požární odolnost panelů bude dle PBR (v příloze), a je EI 30. Barevné provedení panelů RAL 9005.

Dotaz dodavatele č. 6:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování je uvedena pol.č.67 Dveře ocelové protipožární EW 15,30,45 D1 rohová zárubeň dvoukřídlé 145x197cm – 1kus. Máme dotaz, kterých dveří a zárubní ve výpisu prvků se tato položka týká, dveře uvedených rozměrů ve výpisu prvků nejsou?

Vysvětlení č. 6 (odpověď):

Položka se týká 6/DH - v příloze poskytuje zadavatel opravený výpis výplní, dveře budou hliníkové 1350*1970 EW30 DP3 c3, opraveno ve výkazu v příloze.

Dotaz dodavatele č. 7:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování chybí dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří dvoukřídlových 1250x1970 mm (dle výpisu prvků pozice 6/DH). Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Vysvětlení č. 7 (odpověď):

Viz výše odpověď na dotaz č. 6.

Dotaz dodavatele č. 8:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování je uvedena pol.č.173 Dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600x2000mm – 1kus. Předpokládáme, že se jedná o pozici 5/DH ve výpisu prvků. V tom případě je v uvedené položce uveden špatný rozměr, dveře na pozici 5/DH mají rozměr 1650x2600 mm. Žádáme o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Vysvětlení č. 8 (odpověď):

Jedná se o chybu ve výkazu, opraveno. Opravený výkaz poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 9:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování jsou uvedeny pol.č.174 týkající se dodávky a montáže rámové zárubně pro dveře 2křídlové 125x197 cm – 1kus. Máme dotaz, ke kterým dveřím uvedená zárubeň patří? Ve výpisu prvků uvedené hliníkové dveře se dodávají jako komplet vč. rámu. Žádáme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení č. 9 (odpověď):

Tento prvek je navíc, z výkazu v příloze je odstraněn.

Dotaz dodavatele č. 10:

V zadávací dokumentaci akce „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“ v části „DPS - Hala pro zemědělské stroje/ SO1 - Hala pro zemědělské stroje“ jsme nenašli technickou zprávu. Poprosím o informaci, kde v souborech je možné tuto zprávu k hale najít, popřípadě o její doplnění.

Vysvětlení č. 10 (odpověď):

Viz výše odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz dodavatele č. 11:

prosím o doplnění:1) TZ pro objekt Hala pro zemědělské stroje; 2) PBŘ pro oba objekty

Vysvětlení č. 11 (odpověď):


Viz výše odpověď na dotaz č. 1 a dotaz č. 3.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, která tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. §§ 99 odst. 1 a 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově končí dne 31.8.2017 ve 12.45 hod.** Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 13.30 hod. Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Jihlavě dne 31.7.2017



RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Technická zpráva SO.1 – Hala pro zemědělské stroje (část stavební)
2. Statický posudek ze dne 30.6.2016 „Nosná konstrukce skladovací haly“
3. PBŘ z 03/2017 pro OBJEKT: SO.1 HALA PRO ZEMĚDĚLSKÉ STROJE s přílohami
4. PBŘ z 03/2017 pro OBJEKT: SO.1 PROSTORY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ s přílohami
5. Výpis výrobků – výplně otvorů pro Objekt: Hala pro zemědělské stroje a výkres pohledů
6. Výpis výrobků – výplně otvorů pro Objekt: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů
7. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 01: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů