


# LEGENDA

- N01.03-I** OZNAČENÍ NADZEMNÍHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB  
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OHRANIČENÍ POŽ.ÚSEKU)  
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- △REI 60** POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU (STROPNÍHO PODHLEDU)  
**REI45** POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- 800-EW15DP3** POŽÁRNÍ UZÁVĚR  
**1970** HLAVNÍ VCHOD DO OBJEKTU  
VEDLEJŠÍ VCHOD DO OBJEKTU  
SMĚR ÚNIKU  
VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- TELEFONNÍ PŘÍSTROJ  
HLAVNÍ VYPÍNAČ EL.PROUDU (PRO CELÝ OBJEKT U PŘÍVODU DO OBJEKTU)  
VEDLEJŠÍ VYPÍNAČ EL.PROUDU  
HLAVNÍ UZÁVĚR VODY (NA PŘÍVODU DO OBJEKTU)  
PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ HYDRANT (D19)  
**PH D19** SESTAVA POŽÁRNÍHO HYDRANTU D19  
VČETNĚ TVAROVÉ STÁLÉ HADICE D19  
S PROUDNICÍ A KULOVÝM UZÁVĚREM



Vypracoval: ING JAROSLAV VOKOLEK		Ing Jaroslav Vokolek – STAPROS stavební,projektová a inženýrská služba Chroustkov 5, 284 01 Kutná Hora IČO : 10240811 tel: 327514856, 327595200	
Kraj: VYSOČINA	Město: HUMPOLEC		
Investor: ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC		Datum: 042017	
Stavba: DOSTAVBA BUDOV V AREÁLU ŠKOLNÍHO STATKU		Formát: 2A4	
Obsah: PROSTORY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PO – PŮDORYS 1.NP		Č.zak.: 22022017	
		Měř.: 1:200	Č.v.: D1.1.3b2