

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování je pol.č.187 Sekční rolovací vrata 4200/4500mm z ¼ prosvětlené s dveřmi š.800mm – 1kus (ve výpisu prvků pozice 9). U rolovacích vrat však dveře nelze instalovat, dveře je možné instalovat do sekčních vrat s pojezdem pod strop. Žádáme o upřesnění typu vrat a opravu výkazu výměr, resp. zadávací PD.

Vysvětlení č. 1 (odpověď):

Opraveno ve výkazu výměr a výpisu prvků na „sekční vrata“. Opravený výkaz poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 2:

V rámci modernizace a stavebních úprav objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování je i demontáž stávající střešní krytiny haly. Ve výkazu výměr položka DMTZ střešní krytiny a její likvidace chybí. Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr

Vysvětlení č. 2 (odpověď):

Do výkazu výměr přidána položka demontáž střešní krytiny. Stávající opláštění + střešní krytina je z vlnitého plechu; likvidace není uvažována, plechy lze odvést do sběrných surovin jako druhotnou surovinu. Opravený výkaz poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 3:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje je uvedena pol.č.90 Dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x220 cm – 4kus. Ve výpisu prvků na pozici 1 jsou uvedeny dveře o rozměrech 80x200 cm. Žádáme o prověření nesouladu a případnou opravu výkazu výměr.

Vysvětlení č. 3 (odpověď):

Opraveno ve výkazu výměr na 90x200 cm, 4 ks, platí výkaz výměr. Opravený výkaz poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 4:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje jsou uvedeny pol.č.86 Okno plastové sklopné 2000/1000 mm otevíravé – 8ks a pol.č.88 Okno plastové pevné 2000/1000 mm – 22ks. Ve výpisu prvků na pozici 4 je uvedeno okno fixní hliníkové ... - 30ks. Žádáme o prověření nesouladu a případnou opravu výkazu výměr.

Vysvětlení č. 4 (odpověď):

Opraveno ve výpisu prvků a opraven popis v půdorysu 1.NP Soupis prací s výkazem výměr souhlasí. Opravený výpis prvků a výkres půdorysu poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 5:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje je uvedena pol.č.23 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy ... – 101,52m³. K této položce chybí ve výkazu výměr položky bednění – zřízení a odstranění. Žádáme o prověření a doplnění položek do výkazu výměr.

Vysvětlení č. 5 (odpověď):

Zřízení bednění není uvažováno, počítá se s vylitím pasů do výkopu.

Dotaz dodavatele č. 6:

V projektové dokumentaci objektu SO1 Hala pro zemědělské stroje je ve výkresu Pohledy pod odkazem F uvedena palisádová stěna s hydroizolací a drenáží a ve výpisu prefabrikátů jsou na pozici P1 betonové palisády BEST 1000 v počtu 368ks. Ve výkazu výměr tato konstrukce kompletně chybí. Žádáme o prověření a doplnění položek do výkazu výměr.

Vysvětlení č. 6 (odpověď):

Konstrukce doplněny do výkazu výměr. Opravený výkaz poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 7:

Ve výkazu výměr objektu SO1 Prostory pro praktické vyučování je v pol.č.178 Sestava vnějších hliníkových oken 5000/1500 mm ozn. 1/0H – 10ks. Podle projektové dokumentace je uvedených sestav oken 12ks. Žádáme o prověření nesouladu a opravu výkazu výměr.

Vysvětlení č. 7 (odpověď):

Opraveno ve výkazu výměr na 12 ks sestav. Opravený výkaz poskytuje zadavatel v příloze.

Dotaz dodavatele č. 8:

prosím o informaci jak postupovat v ocenění položek Přesun hmot pro práce a dodávky PSV, v zadání je položka bez výměry – máme si sami určit % jaké oceníme? Nebude toto zásah do VV?

Vysvětlení č. 8 (odpověď):

V soupise prací s výkazem výměr jsou uvedena procenta, nicméně zadavatel výměru (procentní sazbu pro stanovení ceny) závazně nestanovuje; položku ocení každý dodavatel individuálně dle vlastních podmínek a kalkulace a uvede ji závazně v předkládaném rozpočtu v nabídce.

Vysvětlení č. 9:


Zadavatel s ohledem na úpravu soupisu prací s výkazem výměr v bodě 2, 6 a 7 tohoto vysvětlení upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v čl. 2 zadávací dokumentace, která je dle čl. 8 zadávací dokumentace rovněž nejvyšší možnou nabídkovou cenou bez DPH, a to na částku **27 535 068 Kč bez DPH**.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje text čl. 2 zadávací dokumentace a dále přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. §§ 99 odst. 1 a 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově končí dne 6.9.2017 ve 12.45 hod.** Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 13.30 hod. Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Jihlavě dne 4.8.2017



RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Výkres půdorys 1 NP SO 01 – Hala pro zemědělské stroje
2. Výpis výrobků – výplně otvorů pro Objekt: Hala pro zemědělské stroje
3. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Hala pro zemědělské stroje
4. Výpis výrobků – výplně otvorů pro Objekt: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů
5. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů

