

## Vysvětlení zadávací dokumentace II.

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<i>Úpravy stáje pro výkrm prasat</i>
<b>Zadavatel</b>	
<b>Název:</b>	Kraj Vysočina
<b>IČO :</b>	70890749
<b>Adresa sídla:</b>	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
<b>Právní forma:</b>	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
<b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b>	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
<b>Kontaktní osoby:</b>	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Úpravy stáje pro výkrm prasat*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz dodavatele č. 1:

Je třeba upřesnit provedení jímky monolit či prefa. Výkres je monolit s víkem, výkaz výměr a technická zpráva však výkresu neodpovídá. V položkách betonu, bednění a výztuže je počítáno pouze s výškou 3 m místo 4,1 m. Technická zpráva v oddíle Svislé konstrukce hovoří o monolitu a následně o prefabrikátech řady PNK-Q o průměru 2500 mm a ne 4000 mm jak je na výkresu. Navíc v oddíle c) hovoří o celkovém obsahu 30,52 m<sup>3</sup> a na výkrese o 41,20 m<sup>3</sup>.

### Vysvětlení č. 1 (odpověď):

Přílohou poskytuje zadavatel opravenou technickou zprávu, jímka je monolitická s víkem, celková kapacita 41,20 m<sup>3</sup>. Opraveny rovněž příslušné položky v soupisu prací s výkazem výměr na světlou výšku jímky 4,1 m, rovněž v příloze.

### Dotaz dodavatele č. 2:

Chápu dobře, že návrh smlouvy o dílo se do nabídek nepředkládá? Doposud jsem se s tímto u vypsání zakázek Kraje Vysočina nesetkala.

### Vysvětlení č. 2 (odpověď):

Ano, platí podmínky uvedené v čl. 10 zadávací dokumentace, tj. smlouva o dílo bude uzavřena dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace s tím, že bude před podpisem upravena dle údajů

z nabídky vybraného dodavatele na místech k tomu vyznačených a doplněna o přílohy; tj. návrh smlouvy se do nabídky nepředkládá.

Zadavatel tímto zavazuje vybraného dodavatele k podpisu smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, doplněné o příslušné údaje z nabídky. V nabídce budou předloženy doklady a údaje dle čl. 10 a čl. 11 zadávací dokumentace.

### Vysvětlení č. 3

Zadavatel s ohledem na úpravu zadávací dokumentace upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v čl. 2 zadávací dokumentace, která je dle čl. 8 zadávací dokumentace rovněž nejvyšší možnou nabídkovou cenou bez DPH, a to na částku **30 036 582 Kč bez DPH**.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje text čl. 2 zadávací dokumentace a dále přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. §§ 99 odst. 1 a 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově končí dne 6.9.2017 ve 12.45 hod.** Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 13.00 hod. Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Jihlavě dne 4.8.2017



**RNDr. Kamil Ubr**  
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

### Přílohy:

1. Technická zpráva – přečerpávací jímka (SO.2 – Přečerpávací jímka a výdejní plocha)
2. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr