

AF-CityPlan s.r.o.  
Ing. Petr Vaníček  
Jindřišská 17  
110 00 PRAHA

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/3429/2013-Ča  
Vyřizuje: Čachotská Helena, Ing.  
Tel.: 734522046  
Datum: 4. 6. 2013

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.**

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice  
Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice  
Vladimír Vích  
Tel.: 568 421 334, e-mail: mbud@vastr.cz

**„Moravské Budějovice - obchvat“, k. ú. Lažínky, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice**

Požádali jste nás o vyjádření k existenci sítí z důvodu plánované výstavby obchvatu města Moravské Budějovice.

Podklady s umístěním inženýrských sítí v naší správě Vám byly zaslány elektronicky na mailovou adresu: petr.vanicek@afconsult.com.

**Účel vyjádření: EXISTENCE SÍTÍ**

**Upozorňujeme, že:**

1. K žádosti o vyjádření požadujeme předložit projektovou dokumentaci záměru, dokumentace musí obsahovat trasu veškerých sítí ve správě VAS, a.s. divize Třebíč.
2. V případě výskytu sítí v naší správě požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci.

**Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

  
**Helena Čachotská**  
technický pracovník divize Třebíč

Adresa divize  
Kubišova 1172  
674 11 Třebíč

tel.: +420 568 899 111  
fax: +420 568 849 849  
e-mail: sekretariat@vastr.cz

Bankovní spojení: 1401711/0100  
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156  
638 01 Brno