

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

Prosím o dodatečnou informaci - Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben Školní statek Humpolec: nová hala pro zemědělské stroje je na pozemku, který je vyasfaltován v PD to to není uvedeno (v PD i VV je uvažováno s rostlým terénem), prosím o doplnění a vyjasnění celé PD i VV.

Odpověď: V situaci je plocha popsána jako asfaltová. Aktualizováno ve výkazu výměr. Přidány položky 108,109 - odstranění živíc a odstranění kameniva, upraveny položky 1, 2, 10 - snížení výměr odkopávek.

Dotaz dodavatele č. 2 / vysvětlení č. 2 (odpověď):

U zakázky Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů Školní statek Humpolec prosím o vysvětlení požadavku u položek číslo 180 a 182 Sestava vnitřních hliníkových oken 9750*3180 mm ozn. 3/OH a 5650*3180 mm ozn. 4/OH, kde je uvedeno RW= 57 dB? (dle našich dodavatelů nelze splnit !!!).

Odpověď: Jedná se o překlep, opraveno ve výkazu výplní na 45 dB.

Dotaz dodavatele č. 3 / vysvětlení č. 3 (odpověď):

V projektové dokumentaci objektu SO2 Dešťová kanalizace je v projektové dokumentaci záchytný žlab s litinovým roštem, třída zatížení E600 v délky 12,75m. Ve výkazu výměr tato konstrukce kompletně chybí. A dále jsou v podélných profilech řadů A a B tvarovky (odbočky, redukce a kolena), které nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění položek do výkazu výměr.

Odpověď: záchytný žlab a tvarovky doplněny do soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 4 / vysvětlení č. 4 (odpověď):

Příložený statický posudek dřevěné konstrukce haly pro zemědělské stroje k dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace I.“ neodpovídá architektonické části PD. Obrázek konstrukce štítové stěny na straně 11 posudku zobrazuje dřevěnou konstrukci stěny založenou ve výšce +0,500 m, dle architektonické části je však založena ve výšce +3,000 m. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.

Odpověď: Statický posudek nosné obloukové dřevěné konstrukce odpovídá PD. Založení haly musí vycházet z dodavatelského statického výpočtu haly.

Dotaz dodavatele č. 5 / vysvětlení č. 5 (odpověď):

Dle technické zprávy a pohledů z architektonické části dokumentace jsou železobetonové stěny haly pro zemědělské stroje navrženy v pohledové úpravě. Soupis prací ale nepopisuje zřízení ŽB stěn jako pohledových a navíc je v úpravách povrchů uvedena tenkovrstvá omítka vnějších stěn. Žádáme o upřesnění, v jaké povrchové úpravě mají být ŽB stěny haly provedeny.

Odpověď: Upraven výkaz výměr - přidána položka "betonové stěny v pohledového betonu (114) + položka bezprašný nátěr (pol.103 + 102). Zároveň byly zrušeny položky č. 31, 46,47,48, 101.

Dotaz dodavatele č. 6 / vysvětlení č. 6 (odpověď):

Betonové podlahy v halách mají být dle projektové dokumentace vyztuženy KARI sítěmi a provedeny s povrchovou úpravou gletování. V soupise prací „Hala pro zemědělské stroje“ chybí příplatek pro betonovou mazaninu za gletování betonu a v soupise prací „Prostory pro praktické vyučování“ chybí příplatek za stržení betonu před vložení vyztuže. Žádáme o doplnění těchto položek.

Odpověď: Do výkazu výměr přidána položka č. 115 - příplatek k mazanině za přehlazení s poprášením cementem, do výkazu výměr přidána položka č.225 - příplatek za stržení betonu.

Dotaz dodavatele č. 7 / vysvětlení č. 7 (odpověď):

Dále žádáme o kontrolu výměr položek „Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari“. V soupise „Hala pro zemědělské stroje“ je výměra položky (číslo 51.) přepočítávána koeficientem 0,1. V soupise „Prostory pro praktické vyučování“ je výměra položky (číslo 57.) přepočítávána koeficientem 0,05. V obou případech by se mělo dle PD jednat o stejnou výztuž mazanin sítěmi 2 x KARI 6/150x150 mm.

Odpověď: Upraven koeficient na překrytí sítí na 1,2 (počítáno z plochy). Upraveno ve výkazu výměr obou objektů.

Dotaz dodavatele č. 8 / vysvětlení č. 8 (odpověď):

V oddílech pro zemní práce nejsou uvedeny položky „Poplatek za uložení zeminy na skládce“. Máme uvažovat, že bude zemina uložena na pozemku investora? Žádáme o upřesnění.

Odpověď: je uvažováno s uložení na pozemku investora a s použitím na zásypy objektu výkrmu prasat.

Dotaz dodavatele č. 9 / vysvětlení č. 9 (odpověď):

Žádáme o vysvětlení použití položek č. 64 a č. 65 ze soupisu prací „Hala pro zemědělské stroje“, jaké prvky konkrétně popisují?

Odpověď: Položka upravena v soupisu prací s výkazem výměr.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. §§ 99 odst. 1 a 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově končí dne 11.9.2017 ve 12.45 hod.** Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 13.30 hod. Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Jihlavě dne 16.8.2017



.....

RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Výpis výrobků – výplně otvorů pro Objekt: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů
2. Technické listy pro objekty: Hala pro zemědělské stroje i Prostory pro praktické vyučování

3. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů i Hala pro zemědělské stroje