

Vysvětlení zadávací dokumentace VIII.

Název veřejné zakázky:	Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.


Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpovědi):

U zakázky Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben Školní statek Humpolec (Prostory pro praktické vyučování) prosíme o vysvětlení u pozice 1/OH – okno 5000 x 1500 mm 12 ks – výplně mají být fixní nebo otevíravé? Pokud otevíravé, tak jakým způsobem (zejména horní okna)? Jakým způsobem má být zajištěna infiltrace a její požadované parametry?

Odpověď: Okna jsou navržena fixní. Infiltrace je funkční vlastností, která trvale znetěsňuje okna či dveře tak, aby docházelo k řízené výměně vzduchu. Na základě převládajících směrů větrů, výše podlaží a orientace daného okna nastaví technici dodavatele tzv. infiltraci.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 7.9.2017



 RNDr. Kamil Ubr
 vedoucí Odboru školství mládeže a sportu