

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2017-07-11

Naše značka: KHSV/15971/2017/PE/HVaPBU/Koz
Vyřizuje: Ing. Blanka Kozubková
Telefon: 565 301 352
E-mail: blanka.kozubkova@pe.khsjih.cz

Datum: 26. července 2017

MO-VE- RE s.r.o.
Projektová kancelář Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
IČ: 26097834

„Školní statek Humpolec – rekonstrukce objektu na závoděšti“ – závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, která je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vydává ve věci „Školní statek Humpolec – rekonstrukce objektu na závoděšti“ v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona ve spojení s ustanovením § 4, odst. 2, písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení ve věci „Školní statek Humpolec – rekonstrukce objektu na závoděšti“ se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 11.7.2017 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon žádost společnosti MO-VE-RE s.r.o., NA Blatech 825, Pacov (v zastoupení investora, plná moc doložena) o posouzení záměru týkajícího se stavebních úprav stávající restaurace Zlatá podkova v Humpolci.

Stravovací provoz je navržen v rozsahu varna vybavená technologickým zařízením k tepelné úpravě potravin včetně instalované digestoře, navržena je stavebně oddělená přípravná masa, pracovní plochy vybavené dřezy s tekoucí teplou a studenou vodou, umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců, oddělenými úseky pro mytí stolního a provozního nádobí a příručním skladem potravin včetně dostatečného počtu chladících a mrazících zařízení. Dokumentace řeší hygienické zázemí

pro personál v počtu do 5 osob v rozsahu šatna, záchod s předsíní a dále úklidovou komoru vybavenou výlevkou. Pro spotřebitele je navržen dostatečný počet záchodů oddělených pro muže a ženy včetně kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Provoz restaurace s barem a výčepem s kapacitou 48 míst k sezení je uvažován pouze v denní době tj. do 22,00 hodin, výhradně ve vnitřních prostorách. S účelem „oživení“ odbytového prostoru budou instalovány standartní reproduktory, k dispozici bude maximálně TV, audiotechnika bude regulována. Neuvažuje se s pořádáním žádných veřejných hudebních produkcí ani koncertů.

Veškeré prostory budou přirozeně větratelné otevíratelnými a výklopnými okny a dále nuceným odtahem vzduchotechniky. Větrání ve všech prostorech a místnostech bude zajišťovat kapacitu výměny vzduchu min. 30m³/hod/osobu. Veškeré vývody odvětrávacího zařízení budou vyústěny nad střechu objektu. Umělé osvětlení bude provedeno podle účelu místností v požadovaných intenzitách. Vytápění je ústřední teplovodní, podlahovými topnými el. rohožemi, zdrojem tepla jsou nová krbová kamna s teplovodní vložkou a elektrokotel. Objekt je napojen na stávající rozvody elektrické energie, na stávající vodovodní, kanalizační řad.

Navrhované řešení při splnění výše uvedených podmínek je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Pelhřimov
Pražská 127, 393 01 Pelhřimov



Ing. Blanka Kozubková
vedoucí oddělení hygieny výživy a PBU v Pelhřimově

Příloha: Projektová dokumentace