



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX00554YE
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

MO-VE-RE s.r.o.
Na Blatech 825
395 01 Pacov

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Krivánek
TEL: 950281116 / FAX: 950281133
E-MAIL: petr.krivanek@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 25.08.2017
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 4662-2/PE-2017
EV.Č.: PE-753/2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: ŠS Humpolec - rekonstrukce objektu na závodě Humpolec, Kraj Vysočina

Místo stavby: st.p.č. 2005, k.ú. Humpolec

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):

Ing. Martin Pospíchal, 0102290, 7/2017

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požární bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


HZS Kraje Vysočina

územní odbor Pelhřimov

Požárnická 1240

393 01 Pelhřimov

8



.....
plk. Ing. Jiří Hörner
ředitel územního odboru