

Vysvětlení zadávací dokumentace XI.

Název veřejné zakázky:	Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

Žádáme o přezkoumání dotazu a jeho vysvětlení č. 4 z dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“. Stále se domníváme, že architektonicko-stavební část projektové dokumentace nesouhlasí se statickým návrhem konstrukce haly. Dle zadávací dokumentace (např. soubory 1.2.3 – půdorys 1. NP a 1.2.4 – příčný řez A-A) jsou obvodové stěny haly do výšky +3,000 a +1,800 provedeny ze železobetonu. Dle dokumentace zasláné v rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“. (technické listy – Hala pro zemědělské stroje – 03 nosná konstrukce haly – soubory 1_statický výpočet a např. Řez AA) je dřevěná konstrukce haly uvažována již od výšky +0,500 m.

Odpověď: Statický posudek nosné obloukové dřevěné konstrukce odpovídá PD (krov). Výšky betonových konstrukcí jsou patrné a platné ve stavebním výkresu 1.2.4 - příčný řez A-A. nosné obvodové sloupy haly o délce resp. výšce dle řezu 1.2.4 musí navrhnout a doložit dodavatel konstrukčního řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlouží v dalším připravovaném vysvětlení zadávací dokumentace, jehož součástí bude další oprava soupisů / projektové dokumentace.

V Jihlavě dne 14.9.2017



RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu