

Vysvětlení zadávací dokumentace XII.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

Žádáme o přezkoumání dotazu a jeho vysvětlení č. 4 z dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“. Stále jsme přesvědčeni, že architektonicko-stavební část projektové dokumentace nesouhlasí se statickým návrhem konstrukce haly. Dle zadávací dokumentace (např. soubory 1.2.3 – půdorys 1. NP a 1.2.4 – příčný řez A-A) jsou obvodové stěny haly do výšky +3,000 a +1,800 provedeny ze železobetonu. Dle dokumentace zaslané v rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“. (technické listy – Hala pro zemědělské stroje – 03 nosná konstrukce haly – soubory 1_statický výpočet a např. Řez AA) je dřevěná konstrukce haly uvažována již od výšky +0,500 m.

Odpověď: Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. XI.

Dotaz dodavatele č. 2 / vysvětlení č. 2 (odpověď):

V soupise prací „Hala pro zemědělské stroje“, zaslaném v rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10“, je chybně opravena výměra montážní položky pro opláštění stěn ze sendvičových panelů - položka č. 42. Dle výkresu č. 1.2.6 „POHLEDY“ je výměra této položky následující:

POHLED VÝCHODNÍ: $90,5 \cdot (6,445 - 1,800) - 5,5 \cdot (4,200 - 1,800) \cdot 2 = 393,97 \text{ m}^2$

POHLED ZÁPADNÍ: $90,5 \cdot (6,445 - 3,000) - 24 \cdot 2 \cdot 1 = 263,77 \text{ m}^2$

POHLED JIŽNÍ: $(9,24 - 6,445) \cdot 19,95 / 2 + (6,445 - 3) \cdot 19,95 - (5,2 - 3) \cdot 5,5 = 84,51 \text{ m}^2$

POHLED SEVERNÍ: $(9,24-6,445)*19,95/2 + (6,445-3)*19,95 - (5,2-3)*5,5 = 84,51 \text{ m}^2$

PLOCHA SVISLÉHO OPLÁŠTĚNÍ STĚN HALY SENDVIČOVÝMI PANELE CELKEM: $826,76 \text{ m}^2$

Odpověď: Výměra je dána následujícím způsobem

Pohled západní	$4,3*90,5-(13,2*2)$	= 362,752
Pohled východní	$3,1*90,5-(24*2)$	= 232,55 m^2
Pohled severní		= 85,60 m^2
Pohled jižní		= 85,60 m^2

Celkem $766,50 \text{ m}^2$: tato výměra opravena ve výkazu.

Dotaz dodavatele č. 3 / vysvětlení č. 3 (odpověď):

Položka č. 195 „výroba OK dle dokumentace“ ze soupisu „Prostory pro praktické vyučování“, ocelová konstrukce učebny. Výměra položky 13 250 kg – jedná se o čistou hmotnost profilů, nebo je ve výměře zahrnut i prořez, patní plechy, přípoje, kotevní materiál a další drobný a nespecifikovaný materiál?

Odpověď: Jedná se o čistou hmotnost profilů.

Dotaz dodavatele č. 4 / vysvětlení č. 4 (odpověď):

Nově navržená ocelová konstrukce učebny má být opatřena protipožárním nástřikem. Má být protipožární nástřik zahrnut v JC pro dodávku a montáž konstrukce?

Odpověď: Protipožární nástřik je pod položkou 112.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele. Opravený soupis prací s výkazem výměr v souvislosti s odpovědí na dotaz č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek je obsaženo ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 13, které zadavatel vydává souběžně s tímto vysvětlením.

V Jihlavě dne 19.9.2017



RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu