

Vysvětlení zadávací dokumentace IX.

Název veřejné zakázky:	<i>Úpravy stáje pro výkrm prasat</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „Úpravy stáje pro výkrm prasat“, poskytuje podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpovědi):

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce Stavební úpravy stáje pro výkrm prasat Školní statek Humpolec. Jedná se o objekt SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy, položky číslo 11 (Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16) a 12 (Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11), mezi kterými by měl být použit spojovací postřík.

Odpověď: Spojovací postřík přidán do výkazu výměr.

Dále u položky 13 (Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu) není uvedeno množství, i když pro podkladní šterkové a vrchní živičné vrstvy komunikace se hmotnost uplatňuje.

Odpověď: Dle programu KROS se v oddílu „5 Komunikace“ hmotnost neprojevuje.

Vysvětlení č. 2:

Zadavatel provedl na základě připomínek poskytovatele dotace dílčí úpravu rozpočtu a soupisů prací s výkazem výměr (odstranění některých obchodních názvů) a upravil technické zprávy, kde byla doplněna formulace ohledně možnosti nabídnout rovnocenné řešení u odkazů na ČSN normy.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu a žádá dodavatele, aby pro sestavení nabídkového rozpočtu použili přiložené soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vysvětlení č. 3:

Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 zadávací dokumentace, která je dle čl. 8 zadávací dokumentace rovněž nejvyšší možnou nabídkovou cenou bez DPH, a to na částku **28 570 134 Kč bez DPH**.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje text čl. 2 zadávací dokumentace.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. §§ 99 odst. 1 a 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově končí dne 18.10.2017 ve 12.45 hod.** Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 13.00 hod. Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Jihlavě dne 19.9.2017



RNDr. Kamil Ubr

vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Opravené soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (+ stavební a elektro ve formátu unixml)
2. Upravené technické zprávy