

Vysvětlení zadávací dokumentace XIV.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhouněk, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

Upozorňujeme na rozpor mezi výkresem + projektantským výkazem výměr proti soutěžním zadáním u náplně rozvaděče RD. Zadání do soutěže zjevně obsahuje posun o řádek mezi popisem a množstvím. Zároveň schází poslední položka. V rámci objektivitu soutěže prosíme o opravu soutěžního zadání.

Odpověď: Zadavatel poskytuje opravené soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 2 / vysvětlení č. 2 (odpovědi):

Ani pro jednu akci jsme ve výkazu výměr nenalezli klempířské prvky spojené s kci střešní krytiny (oplechování střešních prvků ve hřebeni, případně u stěnových prvků v místě ukončení opláštění).

Odpověď: v přílohách technické specifikace, příloha č.5 (výkrm + učebny) a č.6 (hala) - střešní krytina, okapy a svody se píše:

Součástí dodávky střešní krytiny budou dodány i navazující systémové prvky:

- okapový plech, hřebenáče, koncový hřebenáč, ochranný větrací pás, průchodky krytinou, správková barva, závětrné lišty, samovrtné šrouby, bezpečnostní prvky střechy, příchytky k hromosvodu, sněhové zábrany, úchytky apod..

Veškeré prvky a jejich barevnost bude odsouhlasena investorem / provozovatelem při realizaci stavby.

Dále nikde nejsou specifikovány sněhové zachytávače pro střešní krytinu.

Odpověď: Viz odpověď na předchozí dotaz. U projektu učeben a haly se použijí sněhové zábrany doporučené dodavatelem střešní krytiny.

Dotaz dodavatele č. 3 / vysvětlení č. 3 (odpověď):

V bodu č. 10 zadávací dokumentace zadavatel požaduje předložení položkového rozpočtu v nabídce kromě formátu MS Excel dále také v jednom z následujících formátů .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ. Ve všech případech se jedná o výstupy z rozpočtového softwaru. Uchazeč se ptá, zda zadavatel trvá na tomto požadavku, protože tím dochází k diskriminaci účastníků, kteří obdobným softwarem nedisponují.

Odpověď: Zadavatel konstatuje, že se nejedná o diskriminační podmínku, neboť ji zadavatel stanovil v souladu možností danou ustanovením § 103 odst. 3 zákona. Zadavatel přistoupil ke stanovení předmětného požadavku z toho důvodu, že se jedná o jednu z podmínek programu IROP, z něhož má být stavba financována. Zadavatel dále formuloval podmínku tak, že výčet formátů uváděný výše v žádosti o vysvětlení je pouze demonstrativní a dodavatel je oprávněn v nabídce předložit rozpočet i v jakémkoliv jiném formátu z rozpočtového software (viz formulace „...nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru“). Zadavatel stanovil předmětnou podmínku rovněž s přihlédnutím k tomu faktu, že se jedná o běžně dostupné formáty dat. V případě, že dodavatel nedisponuje žádným rozpočtovým software či určité části rozpočtu nebudou převoditelné do takového formátu, uzná zadavatel formát MS Excel.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením dotazu č. 1 výše opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu. Jelikož povaha změny zadávací dokumentace to nevyžaduje, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Jihlavě dne 26.9.2017



RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Opravená soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (elektro) + unixml