

LEGENDA

- FeZn 30/4
- FeZn Ø 10
- AlMgSi Ø 8
- VK — VOLNÝ KONEC 0,6m
- SZ v=1,8m, OCHRANNÝ ÚHELNÍK S DRŽÁKY
- 3xŠO, č.10 — OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
  1. ČÍSLO
  2. UZEMNĚNÍ
  3. ZEMNÍCÍ PÁSEK

POZNÁMKA

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62305-1ed.2, LPS III
- VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE PROPOJIT S JÍMACÍ SOUSTAVOU
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA VODIČEM AlMgSi Ø 8, VODIČ STŘEŠE NA PODPĚRÁCH PV23, PODPĚRY cca 0,7m OD SEBE
- SVODY JSOU NAVRŽENY VODIČEM AlMgSi Ø 8 NA PODPĚRÁCH PV1s NA POVRCHU OPLÁŠTĚNÍ
- VÝVODY UZEMNĚNÍ PRO PŘIPOJENÍ SVODŮ VÉST KE ZKUŠEBNÍ SVORCE SZ, UMÍSTĚNÉ VE v=1,8m NAD TERÉNEM
- SVODY OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
Akce :	NOVOSTAVBA HALY V AREÁLU KSÚSV HABRY PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
	D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem - Světelně technický výpočet umělého osvětlení	Stupeň: DSP
		Datum: červenec 2017
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace, KOSOVSKÁ 1122/16, JIHLAVA	Formát: 4 x A4
		Číslo zakázky: a572017
Výkres :	STŘECHA - OCHRANA PŘED BLESKEM	Měřítko : 1:50
		Kopie č.: / Výkres č.: 6