



- Kulový uzávěr pro objekt–HUP – KK20
- Přechod plast/ocel D32x3/4” (Tezap)
- Držák s třmenem (Tezap)
- STL regulátor tlaku plynu rohový MESURA–B6N/ZP
- Plynoměr membránový G4 BK – rozteč 250mm
- Stavitelný montážní rám ”H”
- Úchyt plynoměru s rozpěrkou 250mm
- Kulový uzávěr za plynoměrem – KK25

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Viktora Marie Majerové 1090 584 01 Ledeč nad Sázavou +420 731 648 754		PROJEKTANT ČÁSTI: Josef MELOUN 582 34 Krásná Hora 67 tel: + 420 728 748 942 email: meloun,josef@seznam.cz	
---	--	---	--

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Viktora	paré	razítko
VYPRACOVAL	Josef Meloun		
KONTROLOVAL	Ing. Pavel Viktora		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Příbyslav		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Příbyslav, 735698		
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, Jihlava		

VÝKRES	AKCE		Formát	A4 x 2
	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ		Datum	4/2017
	NÁROČNOSTI STŘEDISKO PŘIBYSLAV		Stupeň dok.	PP
			Kótováno	mm
			Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO
PLYNOINSTALACE		P.5		-
AXONOMETRIE				