

3 NPE ~50Hz 400V/TN-S

L1,L2,L3

L1

F13

1 LTN-10C-1

(N)
(PE)

hořem

EL13.1A EL13.1 Q13.1

EL13.2 EL13.2 Q13.2

EL13.3 Q13.3

EL13.4 Q13.4

EL13.5A EL13.5A EL13.5 Q13.5

EL13.6 Q13.6

M13.7 Q13.7

CHODBA	KUCHIŇSKÁ LINKA	WC	KOUPELNA	VENEK	SUŠÁRNA OBUI	SUŠÁRNA OBUI
--------	-----------------	----	----------	-------	--------------	--------------

WL13-R1.1
CYKY 3x1,5
MÍSTNÍ OSVĚTLENÍ OSTATNÍ
P=0,2kW
EL13.1-EL13.6,M13.7

ELEKTŘIS projektové sdružení Husova náměstí 139 LEDEČ nad Sázavou tel./fax : 569 726 686 email: elektris@gmail.com							
Objednatel projektu:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚPRZBA SILNIC VYSOČINY p.o.			Projektant:	Ing. Václav POSPÍŠIL		
Místní úřad:	SMŮŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STŘEDSKO PŘEBYSŮV				Václav HLAVA		
Provazní subor:	ELEKTROINSTALACE			Stupeň projektu:	RD		
Zadávací objednávka:	71070 502			Dat: 04/2017	Ústř 8	Ústř 7	
Místní:				Archivní číslo:			
ROZVADĚČ R1.1				EL 17-05-5			