

Vysvětlení zadávací dokumentace XV.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

prosím o zodpovězení dotazu specialisty ZTI. Připomínky k rozpočtu Školní statek Humpolec-dostavba budov v areálu - Prostory pro praktické vyučování:

1. Oddíl 721 Zdravotechnika – Vnitřní kanalizace. Délky a průměry potrubí neodpovídají tomu co je na výkresech a výkazu výměr č. výkr. 1.4.4 a “Poznámka 1” č. výkr. 1.4.2.

Odpověď: Délky opraveny do výkazu výměr.

2. Ve výkazu výměr č. výkr. 1.4.4 je uvedena zpětná klapka KGRE DN 150 – 1 ks, v rozpočtu není.

Odpověď: Klapka doplněna do výkazu výměr.

3. Oddíl 722 Zdravotechnika – Vnitřní vodovod. V rozpočtu uveden jiný druh a průměr potrubí a izolace viz. “Poznámka 2” č. výkr. 1.4.2.

Odpověď: Opraveno ve výkazu výměr.

4. Oddíl 725 Zdravotechnika – Zařizovací předměty. Na výkrese č. 1.4.2. a výkazu výměr č. 1.4.4. jsou uvedena 2 ks umyvadla (1 ks invalidní), v rozpočtu je pouze 1 ks, to samé umyvadlové baterie, připojovací rohové ventily nejsou v rozpočtu vůbec.

Odpověď: Vybavení invalidního WC (včetně zařizovacích předmětů a doplňků, viz. technická specifikace/zti/06-bezbariérové WC....) je obsaženo v oddíle 725 pod položkou č.131 - Vybavení WC pro invalidy. Připojovací a rohové ventily doplněny do výkazu výměr.

5. Stavební práce uvedené ve výkazu výměr 1.4.4. nejsou v rozpočtu obsaženy.

Odpověď: Práce doplněny do výkazu výměr

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením dotazu č. 1 výše opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu. Lhůta pro podání nabídek bude upravena souhrnně.

V Jihlavě dne 2.10.2017



.....

RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Opravená soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (a výkaz výměr ZTI) + unixml