

Projekt Centrum Nova s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Váš dopis značky / ze dne	000683/220/17/S Naše značka	Ing. Straka Vyřizuje / linka	3.7.2017 Havlíčkův Brod
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

VĚC:

**Výstavba výjezdové základny ZZS Kraje Vysočina – Ledec nad Sázavou –
DUR+DSP**


Předložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení řeší napojení novostavby základny ZZS na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci. Na místě plánované novostavby je v současné době budova svářecí školy, která bude odstraněna. Pro napojení budou využity stávající přípojky.

S předloženou dokumentací VaK Havlíčkův Brod, a.s. souhlasí za těchto podmínek:

1. Před zahájením prací na přípojkách bude VaK Havlíčkův Brod, a.s. předána v papírové podobě 2x projektová dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky, včetně formulářů VaK „žádost“.
2. Stávající vodovodní přípojka bude z části využita. V místě napojení na vodovodní řad bude vyměněn navrtávací pas včetně domovního šoupěte. Před vstupem do objektu bude napojeno nové potrubí, které bude ukončeno vodoměrnou sestavou v 1.NP. Prostup potrubí bude opatřen celistvou chráničkou (PE 63 nebo kopoflex) od prostupu základem, ukončenou nad úroveň podlahy 1.NP.
3. Montáž vodovodní přípojky a osazení vodoměrné sestavy provede na náklady investora stavby VaK HB (kontakt p. Bartušek - tel. 603500070).
4. Zemní práce spojené s výstavbou vodovodní přípojky zajistí investor stavby. Zahájeny budou až po dohodě s VaK Havlíčkův Brod, a.s.
5. V případě využití vlastního zdroje vody (studna, vrt, zachycené dešťové vody) požadujeme zcela oddělené rozvody vody vlastní a VaK Havlíčkův Brod, a.s.
6. Pro napojení splaškové kanalizace zajistí VaK HB odfrézování otvoru do stávající kanalizace z betonového potrubí DN 300. Stávající kanalizační přípojka bude zaslepena. Na přípojce bude osazena revizní šachta (min. ø 400 mm). Před záhozem potrubí bude ke kontrole přizván zástupce VaK HB (kontakt p. Charvát – tel. 603500064). Veškeré práce na kanalizační přípojce zajistí investor na vlastní náklady.
7. Veškeré dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora. Kanalizační přípojka bude odvádět pouze splaškové vody z objektu.

S pozdravem

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod a.s.


Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPC