

Vysvětlení zadávací dokumentace XVIII.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce Výstavba haly pro zemědělské stroje Školní statek Humpolec. Jak jsou staticky řešeny podélné žebet. stěny tl. 280 mm a 150 mm po obvodu haly s ohledem na stabilitu (stěna tl. 280 mm „drží“ svah výšky 2400 mm), je uvažováno se spolupůsobením nosných sloupů haly, které tyto obvodové stěny po 6,0 m přerušují?

Odpověď: Ano, je uvažováno se spolupůsobením nosných sloupů haly a stěn tl. 280 a 150 mm. Detaily výztuže budou zpracovány po odkrytí základové spáry a zjištění geologických poměrů.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 11.10.2017



.....
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu