

Vysvětlení zadávací dokumentace XX.

Název veřejné zakázky:	Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhouněk, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpověď):

Uchazeč prosí o upřesnění, k jakým konstrukcím se vztahují následující položky.

102	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	324,000
103	K	783827101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	324,000

Odpověď: Výměra je součet venkovních viditelných ploch, nátěr se provádí na nezakryté (nezasypané) kce z venkovní strany objektu.

Dotaz dodavatele č. 2/ vysvětlení č. 2 (odpověď):

Uchazeč prosí o upřesnění, jaké je závazné stanovisko k požární odolnosti stěnového sendvičového panelu PUR/PIR tl. 100 mm. PBŘ se odkazuje na panel KINGSPAN KS 1000/1500 NF/NF (s tmelem FLAMRO) s požární odolností EI 30DP1. Uchazeč na základě svých zkušeností a konzultací se společností KINGSPAN konstatuje, že uvedený panel v tl. 80 mm, resp. 100 mm nevyhoví požadované požární odolnosti EI 30DP1, ale EI 30DP3. Požární odolnosti EI30DP1 tyto panely splní až od tl. 120 mm.

Odpověď: Dle výpočtu podle ČSN 730804, viz PBŘ je objekt (požární úsek) v SPB III. Podle ČSN 730804 je požadovaná požární odolnost obvodových stěn pro jednopodlažní objekty 30DP1. Vzhledem k tomu, že ani požární odolnost nosných prvků obvodového pláště nevyhovuje stanovenému SPB (viz strana 7 PBŘ), nevyhovuje ani požární odolnost části obvodových stěn ze sendvičových panelů (i pokud by splňovali požadovanou požární odolnost) což je na str.7 PBŘ uvedeno. Části obvodových stěn navržené ze sendvičových panelů jsou v PBŘ uvažovány jako zcela požárně otevřené plochy. V PBŘ na str. 15 jsou sice uvedeny v položce d1) Stěnové panely KINGSPAN KS 1150/1000 s nesprávnou požadovanou požární odolností 30 DP1, ale v posouzení

objektu jsou zahrnuty jako část stavby nesplňující požadavky požární odolnosti. I za těchto podmínek objekt vyhovuje ČSN - viz hodnocení objektu.

Z uvedeného vyplývá, že není nutno dodržet požadavek na požární odolnost stěnových panelů KINGSPAN dle tab. 10 ČSN 730801.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 16.10.2017



RNDr. Kamil Ubr

vedoucí Odboru školství mládeže a sportu