

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
81315 / 2017

Vyřizuje/telefon  
Ing. Valenta / 564 602 387

V Jihlavě dne  
3. 11. 2017

Veřejná zakázka: II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043

#### INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace:

**Zadavatel obdržel žádosti o doplnění zadávací dokumentace v následujícím znění.**

##### **Dotaz č. 1:**

*V objektu SO 201 je uveden v položce číslo 428400 chybný počet ložisek. Dle skutečnosti by měl být správný výpočet 48ks.*

##### **Reakce zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém jsou u SO 201 – pol. poř. č. 58 (428400) opraveny ks ložisek  $2 \times 2 \times 12 = 48$  ks.

##### **Dotaz č. 2:**

*U objektu SO 201 je uveden chybný výpočet u položky číslo 421367*

*prvky spřažení*

*kotvy  $d=16\text{mm}$ , dl.  $210\text{mm}$ :  $3,14 \times 0,016^2 / 4 \times 0,21 \times (4 \times 2 \times (15+20+18) \times 2 \times 6) \times 7,85 = 0,215$  [B]*

##### **Reakce zadavatele na dotaz č. 2:**

SO 201 – pol. č. 56 (421367) – chybný výpočet množství je v novém soupisu prací pro danou položku opraven.

**Dotaz č. 3:**

*U objektu SO 201 je uvedena položka číslo 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100 mm – v PD objektu SO 401 se uvádí chráničky z PVC, což je běžnou zvyklostí. Žádáme tedy o upřesnění.*

**Reakce zadavatele na dotaz č. 3:**

SO 201 – pol. poř. č. 104 – v novém soupisu prací je položka opravena resp. nahrazena položkou poř. č. 104, kód 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DO 100MM.

**Dotaz č. 4:**

*U SO 201 jsou dle našeho názoru položky číslo 11335 a 11353 duplicitní. Jedna z nich by měla být zřejmě vypuštěna.*

**Reakce zadavatele na dotaz č. 4:**

SO 201 – u pol. č. 11335 se jedná o podklad kamenných obrubníků na mostě – betonové lože, SO 201 – u pol. č. 11353 se jedná o samotné kamenné obrubníky na mostě, nejedná se tedy o duplicitu. Pro tyto položky je soupis prací zachován bez úpravy.

**Dotaz č. 5:**

*V předané dokumentaci jsme nenašli záborový elaborát. Bez tohoto dokladu není možné zjistit, jaké plochy bude možné v průběhu výstavby využívat. Doplní zadavatel tento doklad?*

**Reakce zadavatele na dotaz č. 5:**

Záborový elaborát je součástí zpracované projektové dokumentace DSP. V této podobě je uchazečům nově poskytnut jako příloha těchto dodatečných informací.

**Dotaz č. 6:**

*V průvodní zprávě je na straně č. 26 uvedeno, že budou osazeny mostní závěry v tzv. Tichém provedení. Tento požadavek se neobjevuje v popisu položky soupisu prací, ani v dalších částech předané dokumentace. Požaduje zadavatel tzv. Tiché provedení osazovaných mostních závěrů?*

**Reakce zadavatele na dotaz č. 6:**

Ano, je požadováno na mostě osadit mostní závěry v tzv. tichém provedení, v novém soupisu prací opraveno (viz položka poř. č. 116).

**Dotaz č. 7:**

*SO 201 Most. Pro sepnutí pilířů je v projektu uvažováno s tyčemi Y 1030 H 32 R. V soupisu prací, v položce 334375 - Výztuž most. pilířů a stativ z předp. tyčí, je ve výpočtu uveden tento typ tyče (Y 1030 H 32 R), ale výpočet vychází z průměru pouze 26 mm. Zároveň je pro 1 mb tyče uvažována hmotnost 5 kg/m, včetně příslušenství a kotvení, což neodpovídá. Jaký průměr tyčí má být použit pro spínání a jak bude postupováno při stanovování hmotnosti spínacího materiálu pro účely fakturace této položky?*

**Reakce zadavatele na dotaz č. 7:**

Sepnutí pilířů bude realizováno tyčí Y 1030 H 32 R, jmenovitý průměr 32 mm (SO 201 – příloha 09 Příčné stažení pilířů) – v novém soupisu prací opraveno (viz položka poř. č. 51), byla navýšena hmotnost pro 1 mb tyče. Položka musí být oceněna tak, aby byla splněna technická specifikace – tzn. vč. kotvení, předpínání, injektáže, záleží na každém zhotoviteli jakou technologii či kotvicí systém použije.

**Součástí doplnění Dokumentace zadávacího řízení dle § 99 jsou tyto přílohy:**

- opravený Soupis prací,
- Situace záborů,
- Výpis dotčených parcel.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

**Konec lhůty pro podání nabídek: 29. 11. 2017 v 13:00 hod.**

**Termín otevírání nabídek: 29. 11. 2017 v 13:15 hod.**



Ing. Lukáš Valenta

úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

