

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 5943/2018

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
19. 1. 2018

**Veřejná zakázka na stavební práce „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
ev. č. Z2018-000498**

– vysvětlení zadávací dokumentace 2

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci profese silnoproud a slaboproud rozvody chybí technické zprávy. Doplňte do zadání technické zprávy.

Odpověď:

Technická zpráva EI a SLP je uvedena v Technické zprávě D.1.0. oddíl 1.4 d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a 1.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky, která je součástí PD.

Dotaz č. 2:

V půdorysech SLP rozvodů je zakresleno výrazně více instalací, než je vykázáno ve výkazu výměr.(např. ve výkazu nejsou datové rozvaděče, NVR, kamery, rozhlasová ústředna, kabelové žlab, Access pointy atd.) Předpokládáme správně, že požadovaný rozsah dodávky materiálů a instalací investorem je striktně určen výkazem výměr, který je nadřazen projektové dokumentaci?

Odpověď:

Ano, rozsah dodávky materiálů a prací je určován primárně výkazem výměr. Dodávka stavby je v rozsahu provedení kabeláže. Koncové prvky budou předmětem jiné veřejné zakázky.

Co se týká Kabelové trasy – zde zadavatel zjistil chybějící položky – viz níže. V souvislosti s tímto zjištěním zadavatel předkládá jako nedílnou součást tohoto vysvětlení upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který dodavatelé použijí jako závazný podklad pro zpracování nabídkové ceny.

K	74355212R	Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 250 mm bez víka
PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, typ Mars, ZPA s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm
M	34575494R6	<i>žlab kabelový drátěný 3m/ks 250x35 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků</i>

Dotaz č. 3:

Součástí zadávací dokumentace jsou i technické specifikace slaboproudých rozvodů. Ve specifikacích chybí referenční výrobek přístupového systému a čteček. V dokumentu s názvem „schema SLP“ je uvedeno: Přístupové zařízení bude sjednoceno se stávajícím přístupovým zařízením na stávající budově. Doplňte referenční výrobky pro řídicí jednotku přístupového systému a čtečku karet.

Odpověď:

V areálu ZZS KV je používán přístupový systém Z-Ware. Nově uvažovaný systém musí být kompatibilní se stávajícím používaným systémem.

Dotaz č. 4:

Jak je uvažováno s ukončením datových rozvodů? Ve výkazu výměr není RACK včetně výbavy a ukončení optického kabelu.

Odpověď:

Datové kabely budou popsány a ukončeny volně s dostatečnou rezervou 3 m. Rack a další vybavení bude předmětem jiné veřejné zakázky.

Dotaz č. 5:

Jaké bude požadováno ukončení rozvodů pro repro + upřesnit počty repro v PD a VV? Není ve výkazu výměr.

Odpověď:

Obdobně jako v předchozí odpovědi na dotaz č. 4 - v rámci stavby bude provedena veškerá kabeláž, včetně rozvodů pro repro. Kabeláže budou ukončeny volnými konci s dostatečnou rezervou.

Dodávka audio techniky bude součástí jiné veřejné zakázky. Počet reproduktorů: 8x 80W, 8x140W, 4x 30W.

Dotaz č. 6:

Prosíme o zaslání parametrů systému ACS a záložního zdroje pro ACS. Bude požadováno napojení na stávající systém nebo nový?

Odpověď:

Obdobně jako v odpovědi na dotaz č. 3. Nově uvažovaný systém musí být kompatibilní se stávajícím používaným systémem Z-Ware.

Vstupní systém bude ovládat 3x dveře pro vstup (vstup, zadní vstup, serverovna - omezený přístup), doba zálohování 12 hod.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 12. 2. 2018 v 11:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 12. 2. 2018 v 11:15 hod.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně opravuje výše uvedené údaje v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha: soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina