

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 8221/2018	Vyřizuje/telefon Mgr. Tvrzová/kl. 218	V Jihlavě dne 26. 1. 2018
-------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

**Veřejná zakázka na stavební práce „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
ev. č. Z2018-000498**

– vysvětlení zadávací dokumentace 4

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Ve VV - S01_1 - Architektonicko-stavební řešení jsou uvedeny položky č. 328 a 333 viz níže.

328	M	6116172101	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 80x197 cm	kus	1,000		0,00
PP			dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 80x197 cm - tab.PSV ozn.T03, T04				
333	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 80x197 cm - tab.PSV ozn.T03, T04	kus	3,000		0,00
PP			T03, T04				

Na rozdíl od VV jsme ve výkresech „PŮDORYS 1. PP“ a „PŮDORYS 1. NP“ našli pouze 3 ks dveří 80x197 cm. Prosíme zadavatele o opravu.

Odpověď:

Ano, položka č. 328 obsahuje chybný popis, zadavatel proto opravuje popis položky takto:

Položka.č. 328 - řeší vnitřní dveře s ozn.T11 (1 ks), montáž těchto dveří řeší položka č. 327. Zadavatel v souvislosti s tímto zjištěním předkládá jako nedílnou součást tohoto vysvětlení upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který dodavatelé použijí jako závazný podklad pro zpracování nabídkové ceny.

Položka č. 333 - řeší dveře T03, T04 (3 ks).

Počet dveří odpovídá počtu uvedenému ve výkazu výměr. Zadavatel žádá dodavatele, aby ocenili soupis prací dodávek a služeb v uvedeném rozsahu.

Dotaz č. 2:

Ve VV jsme nenašli položku pro informační panel z mosazné gravírované desky (Z19) viz „TABULKY PSV“ a „PŮDORYS 1. PP“. Žádáme zadavatele o kontrolu.

Odpověď:

Tato položka není předmětem této veřejné zakázky na stavební práce a bude poptávána v jiném zadávacím řízení.

Dotaz č. 3:

K odpovědi na dotaz týkající se vrat: dle našeho dodavatele se systémově mřížky do takto silných vrat nedají osadit, navíc logicky thermovrata mají za cíl teplo udržet a mřížky tento smysl úplně boří. Trvá tedy projektant na tomto řešení?

Odpověď:

S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o prostory pro výcvik, nikoliv o garáže, zadavatel od požadavku na větrací mřížky ve vratech upouští.

Dotaz č. 4:

Výpis prvků – pozice P3 a P5

Automatické dveře - podle našeho dodavatele nelze určit koeficient prostupu tepla ani zvukový útlum a nelze tedy doložit tyto hodnoty pro fasádní stěny s automatickými dveřmi - nelze splnit parametr $U_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Požadavek BT2 nesplní okna ovládaná pákovými ovladači ani automatické dveře.

Trvá zadavatel na splnění požadavků U_f a BT2?

Odpověď:

Zadavatel upouští od požadavku na automatické otevírání dveří pozice P3 a P5. Prioritní je zachování tepelně technických parametrů výplní otvorů a jejich bezpečnostní třídy.

Zadavatel v souvislosti s tím upřesňuje parametry výplní:

pozice P1:

- zvuková izolace min.38dB

- dveře opatřeny panikovou klikou (zakresleno ve výkresech PBR, ve výpisu prvků opomenuto)

pozice P2:

- zvuková izolace min.38dB

- max. součinitel prostupu tepla celou výplní $U_w= \text{max.}0,8\text{W/m}^2\text{K}$

pozice P3:

Číslo jednací:

- hliníková prosklená stěna s integrovanými jednokřídlými otevíravými dveřmi š.1000mm
- dveře budou doplněny o madlo osazené ve výšce 900mm
- dveře budou ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm od úrovně čisté podlahy kontrastně označeny proti pozadí značkami průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm (jasně viditelné oproti pozadí)
- křídlo bude opatřeno samozavíračem
- kování dveří: klika / hrazda
- z vnitřní strany bude paniková hrazda
- prosklená stěna bude opatřena do výšky min. 400mm ochrannou fólií bránící poškození stěny pohybem vozíčkáře,
- zvuková izolace min.38dB
- max. součinitel prostupu tepla celou výplní $U_w = \max.1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

pozice P4:

- pro dodržení bezpečnostní třídy výplně, bude pákový mechanismus vypuštěn a původně navržená horní výklopná křídla budou zaměněna za fixní; výklopná křídla budou řešena krajními křídly v nižší úrovni výplně (2ks), tak aby mohlo dojít k jejich otevření z dosahu stojící osoby
- zvuková izolace min.38dB
- max. součinitel prostupu tepla celou výplní $U_w = \max.0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

pozice P5:

- hliníková prosklená stěna s integrovanými dvoukřídlými otevíravými dveřmi
- zvuková izolace min.38dB
- max. součinitel prostupu tepla celou výplní $U_w = \max.1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

pozice P6:

- zůstává v původním návrhu

pozice P7:

- zůstává v původním návrhu

pozice P8:

- z bezpečnostních důvodů bude zachována otevíravost vrchních křídel pomocí pákového mechanismu,
- zvuková izolace min.38dB,
- max. součinitel prostupu tepla celou výplní $U_w = \max.0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

pozice P10 (garážová vrata):

- integrované dveře ve vratech opatřeny panikovou klikou (zakresleno ve výkresech PBR, ve výpisu prvků opomenuto)

Ostatní parametry výplní otvorů, které nejsou výše specifikované, zůstávají zachovány dle původního návrhu.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 16. 2. 2018 v 11:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 16. 2. 2018 v 11:15 hod.

Toto vysvětlení a doplnění se zároveň zveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel současně opravuje výše uvedené údaje v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha: soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina