

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 20563 /2018

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
14. 3. 2018

Veřejná zakázka na stavební práce

„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, dokončovací práce“

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 1

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V D.1.1.19_ Výpisu výrobků PSV, je uvedena zvenku polepová fólie RAL 7039 (šedá), v soupisu prací i technické zprávě je červenohnědá. Platí tedy odstín červenohnědé zvenku a vnitřek bílá?

Odpověď:

Platí to, co je uvedeno ve výpise PSV: ZVENKU POLEPOVÁ FÓLIE RAL 7039, ZE VNITŘÍ BÍLÉ.

Dotaz č. 2:

V D.1.1.19_ Výpisu výrobků PSV u pozice P2, je uvedeno v technické zprávě provedení s neprůhledným sklem. Toto zasklení platí u všech sedmi oken? V PD je zakresleno pouze u šesti oken.

Odpověď:

Všechna okna budou zasklena čirým průhledným sklem.

Dotaz č. 3:

Oddíl 776_Podlahy povlakové –Položka 315_ Podlahovina z granulátu EPDM tl. 5mm – je zde uvedena tl. 5 mm, dle výrobce a dodavatele těchto podlah se 5mm nevyrábí. Kvůli zatížení prostoru hrozí při menší tloušťce okamžité poničení materiálu. Můžeme tedy nacenit dle doporučení větší tloušťku 8mm?

Dále není uvedena barva či kombinace barev tohoto granulátu.

Odpověď:

Provoz posilovny není uvažován s intenzivním provozem, proto byla zvolena menší tloušťka podlahoviny, uvedených 5 mm. Podle podkladů výrobců se tento typ podlahoviny vyrábí v tloušťkách 4, 5, 6, 8 mm.

Je předpoklad černého základu s cca 20% barevným žíháním. Barevný odstín není v PD uveden, dle předložených vzorků vybere zadavatel.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina