

lna bude osazena CNC strojem, olepovačkou a egalizační bruskou. Předložen byl rozbor pracovní doby a tíženost strojů pro modernizaci truhlářské dílny. Dle předložené hlukové studie zpracované NIPROJEKTEM Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, ing. Aloisem Matýskem by nemělo dojít v místnosti truhlářské dílny k překročení hygienického limitu hluku při splnění výchozích předpokladů. Práva doplňujícího umělého osvětlení bude provedena na základě výpočtu denního osvětlení – vypočítaný limit denního osvětlení je 2,5%. Vypočítaná udržovaná osvětlenost prostoru dílny bude 503.8 lx.

Ustanovení podmínky vychází z požadavku splnění ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Předpokládané řešení při splnění výše uvedené podmínky je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Hana Zajícová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
ve Žďáře nad Sázavou