

SOŠ Nové Město na Moravě
Dostlo dne: 18. 12. 2017 Počet listů: 1

Číslo jednací: 18/2018/2599

Forma určení: 2.1.2

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2017-12-06

Naše značka: KHSV/28121/2017/ZR/HDM/Zaj

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bělisko 295

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vyřizuje: Hana Zajícová

Telefon: 566 650 814

E-mail: hana.zajicova@zr.khs.jih.cz

Datum: 15. prosince 2017

Nové Město na Moravě, Bělisko 295, SOŠ – projektová dokumentace „SOŠ Nové Město na Moravě – modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny“ – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví ke stavebnímu povolení

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem **projektové dokumentace se**

souhlasí,

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění na splnění této podmínky:

Ke kolaudaci stavby bude doloženo měření hluku na pracovišti truhlářské dílny jako doklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku $A L_{Aeq}$.

Odůvodnění:

Na základě žádosti SOŠ Nové Město na Moravě, Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě doručené dne 23. 10. 2017, posoudila KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě projektovou dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou Ing. Karlem Tábořským, Brněnská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou v měsíci 10/2017, č. zakázky 52/17 a doplněnou dne 6. 12. 2017 na základě požadavku základě požadavku KHSV Č. j.: KHSV/24357/2017/ZR/HDM/Zaj ze dne 14. 11. 2017 o posouzení prostoru dílny z hlediska zajištění požadované hladiny hluku na pracovišti.

Projekt řeší úpravu objektu dílen pro praktické vyučování žáků SOŠ Nové Město na Moravě - Petrovice. Budou provedeny stavební úpravy – montážní otvory, základy pod nové stroje včetně nového el. připojení těchto zdrojů, zpevněná a manipulační plocha před objektem stávajícím. Stávající vybavení ruční truhlářské dílny bude demontováno a nahrazeno strojním vybavením. Bude provedeno vybourání podlahy a výkop jámy pro základ a jeho geotechnické posouzení podloží. Následně bude proveden základ pod CNC stroj, ostatní stroje budou uloženy na stávající dostatečně únosnou podlahu. Pro nové stroje bude osazeno nové odsávání dřev. odpadu.