

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. V

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-006187**

spisová značka zadavatele: **KVKKV1017**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

(dále jen „**zadavatel č. 1**“)

Město Havlíčkův Brod

IČO: 00267449

se sídlem: Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

(dále jen „**zadavatel č. 2**“)

(společně dále také „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

SO 05 Přípojka NN: elektroměrové rozvaděče RELM1 a RELM2 mají být zhotovené a přístupné dle připojovacích podmínek distributora elektrické energie. Žádáme tedy o zaslání těchto podmínek.

Odpověď na dotaz č. I

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Podmínkami distributora elektrické energie jsou myšleny všeobecné připojovací podmínky distributora elektrické energie, které jsou běžně dostupné na jeho webových stránkách.

Dotaz č. II

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

SO 01 Knihovna: Projekt 1.4.6 Silnoproud neřeší silové napojení pisoárů (montáž fotobuňky). Vzhledem ke standartu vybavení požadovaného v rámci celého projektu, předpokládáme, že ovládání pisoárů bude řešeno právě takto. Žádáme tedy o doplnění dokumentace, případně informaci, jaké jiné řešení ovládání pisoárů bude požadováno.

Projekt 1.4.6 řeší instalaci pomocí podlahových krabic. Žádáme o doplnění projektové dokumentace o výkres způsobu vedení z kabelového žlabu do podlahové krabice včetně přípravy pro SLP kabeláž např. způsob napojení podlahové krabice ve ZNP, zásuvkové hnízdo č. 6.407, 6.602, 6.603 atd.

Odpověď na dotaz č. II

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Napájení pisoárů: v PD opravdu chybí, bude řešeno napojením napájecích zdrojů pisoárů z jednotlivých světelných okruhů pro příslušné soc. zařízení. Do výkazu výměr doplněny položky, nutné k provedení napojení napájecích zdrojů pisoárů. Samotné napájecí zdroje dodává profese ZTI.

Podlahové krabice: silnoproudé i slaboproudé přívody pro podlahové krabice řešeny průrazem přes strop do nižšího patra, ve kterém je pak kabeláž vedena v trasách dle výkresové dokumentace. Jednotlivé průrazy (stoupačky) jsou ve výkresech očíslovány.

Příslušná část výkazu výměr, která je dotčena uvedeným doplněním, je přílohou tohoto vysvětlení.

Přílohy:

dle textu vysvětlení

V Brně dne 26.03.2018

Za zadavatele

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel