

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. X

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-006187**

spisová značka zadavatele: **KVKKV1017**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

(dále jen „**zadavatel č. 1**“)

Město Havlíčkův Brod

IČO: 00267449

se sídlem: Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

(dále jen „**zadavatel č. 2**“)

(společně dále také „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V legendě projektové dokumentace profese silnoproud je uvedeno ,že zkušební svorky budu umístěny v krabicích . Viz výseč z výkresu 6571 - KNIHOVNA_HB_DPS-D.1.4.6-19-JÍMACÍ SOUSTAVA:



Krabice pro zkušební svorky, obj.č.549 001

Ale ve výkazu výměr tyto krabice nejsou. Můžete je doplnit do výkazu výměr, nebo upravit text stávající položky č. 12020?

Odpověď na dotaz č. I

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

V legendě značení ve výkresech je chybně uveden popis značky. Svody jsou vedeny po fasádě, krabice pro zkušební svorky nebudou instalovány. Jedná se o zkušební svorku bez krabice. Položku ve výkazu výměr č. 12020 není třeba upravovat.

Dotaz č. II

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkazu výměr D.1.4.7 - SLABOPROUD, EZS je list s AV technikou. Zde má být oceněn RACK pro AV techniku. V projektové dokumentaci nejsou žádné bližší informace a proto bychom potřebovali ke správnému ocenění položek vědět, k jakému účelu má RACK být. V položce č.11001 je text :Rack 19, výška min. 16RU, **provedení dle požadavků investora**" . Má investor nějaké atypické požadavky na provedení Racku ? Můžete uvést referenční výrobek ?

Odpověď na dotaz č. II

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jedná se o standardní stojanový 19" rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi pro budoucí AV techniku. Text položky 11001 „...provedení dle požadavků investora“ byl ve výkazu výměr zrušen. Aktivní prvky pro ozvučovací techniku nejsou předmětem dodávky (samostatný movitý majetek). Požadovaná výbava rozvaděče je stanovená v kapitole „19rozvaděč pro AV techniku". Na XLR patch panel s konektory XLR v rozvaděči bude připojeno 16 XLR konektorů multipárového kabelu.

Do výkazu výměr slaboproudu v listu „SO1 SLABO_AV“ navíc doplněna položka 12008 – „8x reproduktorová zásuvka (viz technické listy) do samostatného 4-rámečku, komplet“ pro ukončení kabelů od reproduktorových zásuvek v místnosti zvukaře.

Pozn.: 3 kabely CYKY-O 5x 1,5 pro ovládání el. plátina z m.č.128 budou v místnosti zvukaře zataženy do 19" rozvaděče, ponechány bez ukončení (pouze příprava).

Dotaz č. III

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkazu výměr profese SO 01 Knihovna - D.1.4.6 – SILNOPROUD (výkaz výměr s názvem 06 – Silnoproud) chybí svítidla typu H1 v počtu 12 kusů ,která jsou naprojektována v půdorysu s názvem : 6571 - KNIHOVNA_HB_DPS-D.1.4.6-14-OSV_STŘECHA. Doplníte do výkazu chybějící svítidla, nebo jsou dodávkou někoho jiného ?

Odpověď na dotaz č. III

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Chybějící svítidla byla doplněna do výkazu výměr, dále byla aktualizována kniha svítidel o toto chybějící svítidlo.

Dotaz č. IV

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkazu výměr profese SO 01 Knihovna - D.1.4.6 – SILNOPROUD (výkaz výměr s názvem 06 – Silnoproud) chybí 19 ks tlačítek bez doutnavky. Počet tlačítek s doutnavkou ve výkazu výměr (viz položka 14006.....35ks) souhlasí s projektovou dokumentací. Ověřte a případně doplňte do výkazu výměr chybějící tlačítka bez doutnavek + příslušenství (rámečky, montážní rámečky, krabice).

Odpověď na dotaz č. IV

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Chybějících tlačítek bez doutnavky je celkem 23 ks. Doutnavky byly do výkazu výměr doplněny (nové položky 14032, 14033), včetně příslušenství (rámečky, montážní rámečky, krabice).

Dotaz č. V

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V PD jsou v tabulkách PSV u objektu knihovny specifikovaná zrcadla – ozn. 104 – 106. Ve výkaze výměr *01 - Stavební část + souhrn* jsme však tyto položky nenašli. Žádáme o upřesnění, zda se jedná o dodávku GD. Popřípadě o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. V

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zrcadla jsou ve výkazu výměr v položkách 642, 643, 644.

Dotaz č. VI

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Výkaz výměr V_VIII_03 – Vytápění_aktualizace1

4.18	<i>Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači 230V/3W</i>	<i>dodá MaR</i>	<i>ks</i>	<i>65</i>
------	---	-----------------	-----------	-----------

5.10	<i>Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači 230V/3W</i>	<i>dodá MaR</i>	<i>ks</i>	<i>10</i>
------	---	-----------------	-----------	-----------

Dotaz:

Má se u těchto položek ocenit montáž?

Odpověď na dotaz č. VI

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Tato položka se neoceňuje. Je pouze informativní, protože tyto prvky se objevují ve schématech vytápění. Dodávka i montáž je součástí profese MaR.

Dotaz č. VII

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

U právě připravované nabídky na zakázku "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV" má být poskytnuta jistota např. formou bankovní záruky.

Rád bych Vás požádal o sdělení/upřesnění, zda má být soutěžní BG vystavena pouze ve prospěch zadavatele Kraj Vysočina nebo ve prospěch obou zadavatelů, tj. Kraj Vysočina a Město Havl. Brod.

Odpověď na dotaz č. VII

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dle odst. 1.2 Dokumentace zadávacího řízení zadávací řízení zajišťuje a ostatní zadavatele při právním jednání s třetími osobami v zadávacím řízení zastupuje zadavatel č. 1, kterým je Kraj Vysočina. Jistotu tedy účastník poskytuje ve prospěch zadavatele Kraj Vysočina.

S ohledem na doplnění a změnu zadávací dokumentace provedené vysvětlením č. IX ze dne 05.04.2018 a s ohledem na shora uvedená doplnění a změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK:

Nová lhůta pro podání nabídek a nový termín otevírání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek: do 24.04.2018, do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: dne 24.04.2018, v 10:15 hod.

Zadavatel informuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění.

Přílohy:

dle textu vysvětlení

V Brně dne 06.04.2018

Za zadavatele

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel