

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-006187**

spisová značka zadavatele: **KVKKV1017**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

(dále jen „**zadavatel č. 1**“)

Město Havlíčkův Brod

IČO: 00267449

se sídlem: Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

(dále jen „**zadavatel č. 2**“)

(společně dále také „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkaze výměr „ART-08601 - SO 02 – parkovací dům – stavební a konstrukční část“ je uvedena jako finální úprava komunikací v parkovacím domě litý asfalt MA11 (položka 64), pigmentovaný (ve znění dřívějších DI) s podkladním litým asfaltem MA16 (položka 65). Pod tímto souvrstvím je těsnicí membrána na bázi PUR (dvojkomponentí). Podle informací od odborných dodavatelů není možné technologicky aplikovat asfaltové souvrství na těsnicí PUR membránu, která je v podstatě finální úpravou. Je zde problém se soudržností vrstev (PUR vs. asfalt) a také se samotnou technologií položení asfaltového souvrství. Podle informací od dodavatelů dojde zcela jistě k poškození PUR membrány při položení asfaltového souvrství. Domníváme se, že technologicky je nemožné tuto skladbu provést.

Odpověď na dotaz č. I

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Navržená skladba vč. těsnících membrán je navržena dle certifikovaného systému pro parkovací domy, nadzemní a podzemní garáže.

Dotaz č. II

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dále se domníváme, že v kryté části parkovacího domu je PUR membrána zbytečná, protože hydroizolace tohoto patra je provedena mPVC folií (položka 114).

Odpověď na dotaz č. II

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Hydroizolační membrána je zde navržena z důvodu ochrany betonových konstrukcí z vrchu a zabraňuje vnikání vody a solí případnými mikrotrhlinami a netěsnostmi v asfaltu.

Dotaz č. III

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dále nám není jasné, jakým způsobem se má technologicky provádět úprava asfaltových vrstev běžnou technologií (finišer) při nízké světlé výšce spodního podlaží – toto není v PD řešeno.

Odpověď na dotaz č. III

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Projekt předpokládá ruční pokládku. Z tohoto důvodu byl jako povrch zvolen litý asfalt, který se běžně pokládá ručně. S použitím finišeru nebylo uvažováno.

Dotaz č. IV

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dále není ze statického výpočtu zřejmé, zda je konstrukce stropu nad prvním podlažím navržena tak, aby staticky vyhověla při pojezdu finišeru při pokládce asfaltového souvrství horního (otevřeného) patra parkovacího domu.

Odpověď na dotaz č. IV

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Projekt předpokládá ruční pokládku. Z tohoto důvodu byl jako povrch zvolen litý asfalt, který se běžně pokládá ručně. S použitím finišeru nebylo uvažováno.

Strop parkovacího domu není na pojezd finišeru dimenzován. Strop je dimenzován na zatížení osobními automobily.

Dotaz č. V

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve VV 01 - *Stavební část + souhrn*, v oddíle 776 *Podlahy povlakové* jsou položky č. 622, 624, 626

622	K	776111RR012	Příprava podkladu broušení schodišť stupnic a podstupnic - schod. desky s nabet. stupni	m2	128,370		0,00
	VV		dř1 1		88,899		
	VV		dř2		39,471		
	VV	st1	Součet		128,370		
624	K	776121RR012	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic a podstupnic D+M	m2	128,370		0,00
	VV		st1		128,370		

626	K	776142RR024	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic a podstupnic tl. přes 8 do 10 mm min.pevnosti 35 MPa D+M	m2	128,370	0,00
		VV	st1		128,370	

které se vztahují k přípravě podkladu na schodišti.

Na schodištích, ale nemají být povlakové podlahy, nýbrž podlahy dřevěné a keramika. Jak máme tyto položky ocenit?

Odpověď na dotaz č. V

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Výše uvedené položky se vztahují ke dřevěným podlahám (viz. vzorec u položky 622). Pokud Vám jde o název kapitoly rozpočtu, ve které se tyto položky nacházejí, je to dáno tím, že tyto práce a dodávky jsou v ceníku URS do této kapitoly umístěny.

V Brně dne 18.04.2018

Za zadavatele

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel