

Vysplan s.r.o.

Projektová, inženýrská a poradenská organizace

8. března 4812/2a

586 01 Jihlava

Váš dopis č. j.: 160036-Jihl.Pukl.-Troj-

DSP+PDSP_VAS

Číslo jednací: DJI 3829/VTN – Dvoř./17

Vyřizuje: Dvořáková

Tel.: 567 569 128

Datum: 13. ledna 2017

Věc: III/4051 kříž. II/405 – Puklice

- vyjádření pro stavební povolení

Předložená žádost s projektovou dokumentací řeší rekonstrukci silnice III/4051 ve stávajícím šířkovém uspořádání, která se nachází v okrese Jihlava. Opravovaný úsek začíná v extravilánu v křižovatce se silnicí II/405, prochází průtahem obce Studénky a končí extravilánovou částí před začátkem obce Puklice. Stavby řeší opravu vozovky v délce cca 2,778km. Směrově a šířkově budou komunikace ponechány ve stávajícím stavu. Sjezdy na pozemky budou upraveny na délku max. 2 m a to z recyklátu použitého z hlavní trasy v tl.0,1m. Pouze sjezdy vyššího významu (dle požadavků investora) budou provedeny i s pokládkou asf. vrstev. Součástí opravy bude řešení odvodnění silnice.

Investorem stavby (stavebníkem ve smyslu §2, odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provozovatel“) jako stávající provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace v zájmové lokalitě **nemá námitek k výše citované stavbě za dodržení následujících podmínek při realizaci** výše citované stavby:

I. VYJÁDRĚNÍ KE STAVBĚ, EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE V PROVOZOVÁNÍ VAS A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK

I.01. Při realizaci předmětné stavby dojde ke střetu / kolizi se stávajícím vedením vodovodu, kanalizace, dešťovou kanalizací a el. kabelem v provozování VAS.

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního řadu a kanalizačního potrubí na každou stranu (platí pro potrubí do průměru DN 500 mm), resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního řadu anebo kanalizačního potrubí na každou stranu (platí pro potrubí nad průměr DN 500 mm): u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.

VAS souhlasí s předmětnou stavbou za podmínky, že v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nebudou umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu / kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, nebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodního řadu a kanalizační stoky.

I.02. Před zakrytím (zásypem) vodovodu a kanalizace v místě jeho / jejího případného odkrytí bude VAS písemně přizvána k provedení kontroly funkčnosti a neporušenosti stávajícího vodovodu a kanalizace, provedení kontrol uložení potrubí (lože a obsypů) a provedení kontroly minimálních odstupů mezi vedeními dle ČSN 73 6005 - úplné zakrytí (zásyp) vodovodu a kanalizace může být provedeno až po kontrole ze strany VAS.

O této kontrole vodovodu a kanalizace před zásypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.

I.03. Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti ke změně výškové úrovně (nivelety) okolního terénu (komunikace, ploch, apod.) je investor stavby je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovní povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu a kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní připojkové uzávěry, resp. zemní soupravy a úpravu poklopů stávajících kanalizačních šachet)

Adresa divize
Žitkova 93
586 29 Jihlava

tel.: +420 567 569 111
fax: +420 567 308 421
e-mail: sekretariat@vasji.cz

Bankovní spojení: 1600681/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156, Lesná
638 00 Brno

1.04. Při provádění výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok, tzn. i bezvýkopové technologie) je **stavebník** (investor stavby) povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo k omezení přístupu VAS k vodovodnímu řadu a kanalizační stoe, nebo aby nemohlo dojít k poškození vodovodu a kanalizace, resp. ohrožení jejich technického stavu či omezení plynulého provozování či ovlivnění bezpečnosti a provozu vodovodu a kanalizace, a to zejména tím, že **provede a zajistí**:

- písemné oznámení (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) provozovateli (VAS) termínu zahájení stavby anebo stavební činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
- před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude na náklady stavebníka provedeno vyznačení polohy vodovodu a kanalizace (resp. i „přípojek“ – pokud jsou u VAS vedeny v provozně-technické evidenci) pracovníkem VAS, a to přímo v konkrétním prostoru staveniště

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ VYTÝČENÍ: ☎ +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, 586 29 Jihlava;

- vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytýčení trasy vedení vodovodu a kanalizace;
Upozorňujeme, že vytýčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytýčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence VAS určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu / kanalizace taková opatření, která povedou k určení přesné polohy vodovodu / kanalizace.
- k žádosti o vytýčení vodovodu a kanalizace nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
- vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTÝČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytýčení (tento protokol bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby).

BEZ VYTÝČENÍ VODOVODU A KANALIZACE NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBO STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

- dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytýčeného zařízení vodovodu a kanalizace bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.
- c) před zahájením stavby anebo stavební činnosti prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu a kanalizace;
- d) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti náležitou ochranu dotčeného vodovodu a kanalizace před poškozením a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby, přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.;
- e) veškeré stavební práce prováděné v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízení (pneumatického, elektrického, motorových anebo bateriových strojů a nářadí);
- f) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti **neproduje** provoz vodovodu a kanalizace a ani omezen přístup VAS k vodovodu a kanalizaci (uzávěry vodárenských armatur a poklapy šachet musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné).;
- g) **neprodleně** ohlášení každého i **sebemensiho** poškození vodovodu a kanalizace, vč. souvisejícího zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních soupř, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu a kanalizace vzniklé činností stavby, a to na **CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK**

☎ KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: telefon: ☎ +420 567 569 204 nebo +420 737 221 622

1.05. V rámci stavby a na objednávku investora (anebo jeho smluvního zhotovitele) bude na konci stavby **před zahájením kolaudačního řízení anebo závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby dle stavebního zákona** provedena ze strany VAS kontrola

- neporušenosti a přístupnosti stávajících vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení,
- správného osazení vodárenských a kanalizačních poklopů,
- funkčnosti vodovodních armatur,
- přístupnosti vývodů vyhledávacího vodiče,
- funkčnosti vyhledávacího vodiče

s tím, že výstupní protokoly se závěrem „bez vad“ budou předány v kopii na TECHNICKÝ ÚTVAR VAS divize Jihlava, a to nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby svolané věcně a místně příslušným stavebním úřadem.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ: ☎ +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, 586 29 Jihlava;

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/196, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Bohuslav JAVŮREK
vedoucí Technického útvaru divize Jihlava

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Provoz vodovodů a kanalizací Polná