



Vysplan s.r.o.
8.března 4812/2a
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM074554/2016-203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 27.2.2017

III/4051 křiž. II/405 – Puklice

(k.ú. Puklice, Studénky; ORP Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP opravy silnice III/4051 v k.ú. Puklice a Studénky, kterou zpracovala firma Vysplan s.r.o., investorem je Kraj Vysočina.

Předmětná dokumentace řeší opravu silnice v úseku od křižovatky se silnicí III/405, prochází průtahem obce Studénky a končí před obcí Puklice. Celková délka opravy vozovky je cca 2,778 km, směrově a šířkově bude komunikace ponechána ve stávajícím stavu. V předmětném úseku jsou 4 propustky.

Stavbou dojde ke křížení bezejmenného zatrubněného DVT (IDVT 10194389) ve správě Povodí Moravy, s.p. Zatrubnění není v majetku Povodí Moravy, s.p., resp. státu s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.

Součástí opravy bude obnovení systému odvodnění, bude provedeno pročištění stávajících příkopů. V obci Studénky je v km 1,708 propustek převádějící výše uvedený DVT, v rámci stavby bude opraven - zatrubnění z plastové dvoustěnné trouby DN 600 délky cca 13 m, čela budou seříznuta dle sklonu přilehlého terénu a obložena lomovým kamenem do betonu cca 1,0 m po obvodu otvoru. Pokud bude zbývající plocha mezi horní hranou obložení a nezpevněnou krajnicí menší než 0,2 m bude dlažba provedena až k hraně nezpevněné krajnice. Protisvah u propustky bude odlážděn do výšky 0,6 m. Na výtoky se provede pohoz z lomového kamene.

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava je přímým správcem bezejmenného DVT (IDVT 10194389), ale není vlastníkem objektu zatrubnění.

Vyjádření správce povodí a správce DVT (IDVT 101 94389)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Propustky budou opraveny v kolaudovaných parametrech.
2. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
3. Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
4. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
5. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, technik Josef Morávek, e-mail: moravek@opmo.cz, tel. 720 935 118) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací v blízkosti vodního toku v naší správě (propustek v km 1,708).
6. Po ukončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu a bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti vodního toku.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

1. Povodí Moravy, s.p. je správcem vodního toku (IDVT 101 94389), nikoli vlastníkem propustku.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Bmo, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Jihlava