



OBEC

DOLNÍ MĚSTO

\* ☒ Obecní úřad: 582 33 Dolní Město, č. p. 93, \* ☎ 569487121 \*

AF-CityPlan s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4

V Dolním Městě dne 20.11.2017

Věc : **Stanovisko k upravené projektové dokumentaci stavby "III/34740 křiž.  
34750 - Lipnice nad Sázavou - Dolní Město"**

Obec Dolní Město souhlasí s upravenou projektovou dokumentací stavby "III/34740 křiž.  
34750 - Lipnice nad Sázavou - Dolní Město" s těmito připomínkami :

- v projektové dokumentaci se píše o plánovaných výstavbách chodníků v úseku 17,57-17,80  
a dále v úseku 16,81-17,267 - oba tyto chodníky jsou již hotové

- dále je hotová oprava krajské komunikace v úseku 16,81-17,267 km - tato část PD by měla  
být vyjmuta (včetně vyjmutí realizace 2 propustků)


- na v.č. B.3.6 a B.3.7 jsou zakreslena ocelová svodidla délky 22,7 mb a 19,5 mb (u mostku)  
- zde upozorňujeme, že realizací svodidel vznikne dle našeho názoru velmi nebezpečná  
situace pro chodce mířící na zastávku na křižovatce silnic II/347 a III/34740 - již bylo v  
letošním roce se zástupci KSUSV projednáváno

- na v.č. C.4.2.5 je v řezu SO 120 v místě rybníka Obečák kreslena z jedné strany nová  
kamenná obruba a z druhé strany kamenné patníky doplněné řetězem - pokud tam bude tato  
obruba, pak je třeba řešit odvodnění komunikace

- na v.č. C.4.2.5 je na vzorovém řezu nazvaném "fréza obrusné vrstvy" zakresleno čištění  
příkopů - upozorňujeme, že toto nepůjde dle našeho názoru realizovat v samotné obci Dolní  
Město, neboť se v trase nachází vjezdy a potom by v místě vjezdů musely být provedeny  
propustky a dále by bylo třeba příkopy někam odvodnit, což se nám z technického hlediska  
zdá velmi náročné až nemožné

Jakákoli další potřebná jednání ohledně připravované stavby uvítáme a jsme kdykoli k  
dispozici.

S poděkováním a přáním hezkého dne

  
Pavel Chlád  
starosta obce

Obec  
DOLNÍ MĚSTO

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Praha

došlo dne: 21. 11. 2017

č.j.: 3461

přiděleno: KUDRNOVÁ