

Ing. Michal Zlatuška

Žerotínova 357

657 51 Jaroměřice nad Rokytou

Vaše žádost ze dne, značka:
02.12.2016Naše značka:
114160073Vyřizuje:
Jan BrunaJihlava dne:
02.12.2016**Věc: VOŠ a SŠ VZZ Třebíč-Bezbariérový přístup do školy****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třebíč, Žižkova 505

Stavebník: VOŠ a SŠ VZZ Třebíč

Projektant: ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice nad Rokytou

Č. zakázky:

Datum: 2.12.2016

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy, které směřují pouze k nápravě legislativně nevyhovujícího stavu na bezbariérové užívání školy. Všechny dotčené objekty jsou v současné době v celém rozsahu využívány pro potřeby středního školství. Areál školy je situován na severním okraji města Třebíče, vpravo od silnice II. třídy Třebíč-Račovice, na ulici Žižkova.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Stávající vstup do pavilonu bude upraven pro bezbariérové užívání instalací schodišťové zdvihací plošiny. Rovněž k překonání vyšších výškových úrovní v objektu bude provedena instalace schod. plošin dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb. Výškové rozdíly pochůzních ploch nebudou vyšší než 20 mm.
2. K překonání vyšších úrovní v objektu bude provedena vestavba výtahu pro ZP dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.