PŮDORYS 1.PP



PŮDORYS 1.NP



LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

Ⓐ PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL

- VÝKON KOTLE : 9,5-47,3 kW, PŘÍKON KOTLE: 9,7-48,4 kW
- SPOTŘEBA PLYNU: 5,3 m3/hod
- PŘIPOJOVACÍ TLAK 2 kPa
- TEPLOTA SPALIN 57-72 °C
- ÚČINNOST KOTLE 97,7%
- KOTEL INSTALOVÁN JAKO SPOTŘEBIČ OTEVŘENÝ V PROVEDENÍ "B23P" S ODTAHEM SPALIN PŘES STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH A PŘÍVODEM VZDUCHU S PROSTOREM UMÍSTĚNÍ PLYNOVÉHO KOTLE

ⓐ ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE:
POTRUBÍ PP Φ80 mm
DÉLKY ~ 1,3 m, NA POTRUBÍ OSAZENO KOLENO S KONTROLNÍM OTVOREM,
POTRUBÍ ODKOUŘENÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH Φ150mm,
ODVOD KONDENZÁTU NAPOJEN NA VNITŘNÍ KANALIZACI V OBJEKTU

Ⓐ PLYNOVÝ SPORÁK-STÁVAJÍCÍ, PONECHÁN

- SPOTŘEBA PLYNU: 1,0 m3/hod

LEGENDA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVOD POTRUBÍ
NOVÝ ROZVOD POTRUBÍ
RUŠENÝ ROZVOD POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA
STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU

POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ KOTLE V MÍSTNOSTI - VIZ. PROJEKT UT
  KOTEL OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM SOKLU
- ODVOD KONDENZÁTU OD PLYNOVÉHO KOTLE SVEDEN DO KANALIZACE
- VEŠKERÉ POTRUBÍ A ARMATURY V MÍSTNOSTI BUDOU VODIVĚ PROPOJENY A UZEMNĚNY VČ. ARMATUR NA ODBĚR VZORKŮ
- STÁVAJÍCÍ KOTLE BUDOU ODPOJENY VČ.POTRUBÍ A ARMATUR, NEVYUŽITÉ POTRUBÍ BUDE ODŘEZÁNO

ZODP.PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA		
VYPRACOVAL	MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ		
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
MÍSTO STAVBY	Partyzánská 386, 67602 Moravské Budějovice		
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava		

PROJEKT
Jiří Brodský
projektant vytápění
vzduchotechniky a chlazení
energetický specialista
Březí nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí
tel.: 605 437 452, vytapeni@email.cz
IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525

AKCE
REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU
CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
ROZVOD PLYNU

FORMÁT	2xA4
DATUM	12/2017
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	75/2017
ZMĚNA	

Č. VÝKRESU: 1

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP, 1.NP

ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
	1:100	