

LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

- A

PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL

- VÝKON KOTLE : 9,5-4,7,3 kW, PŘÍKON KOTLE: 9,7-4,8,4 kW

- SPOTŘEBA PLYNU: 5,3 m3/hod

- PŘÍPOJOVACÍ TLAK 2 kPa

- TEPLOTA SPALIN 57-72 °C

- ÚČINNOST KOTLE 97,7%

- KOTEL INSTALOVÁN JAKO SPOTŘEBIČ OTEVŘENÝ V PROVEDENÍ "B23P"

- S ODTAHEM SPALIN PŘES STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH A PŘÍVODEM VZDUCHU S PROSTOREM UMÍSTĚNÍ PLYNOVÉHO KOTLE
- A

PLYNOVÝ SPORÁK-STÁVAJÍCÍ, PONECHÁN

- SPOTŘEBA PLYNU: 1,0 m3/hod

LEGENDA POTRUBÍ

- +

+

+

+

+

+

STÁVAJÍCÍ ROZVOD POTRUBÍ
- +

+

+

+

+

+

NOVÝ ROZVOD POTRUBÍ
- +

+

+

+

+

+

RUŠENÝ ROZVOD POTRUBÍ
- +

+

+

+

+

+

STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA
- +

+

+



+

+

+

STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU

ZODP.PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA	
VYPRACOVAL		MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ	
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
MÍSTO STAVBY		Partyzánská 386, 67602 Moravské Budějovice	
INVESTOR		Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	
AKCE			
REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ROZVOD PLYNU			
OBSAH VÝKRESU			
ŠÍKMÝ PRŮMĚT			

PROJEKT	
	Jiří Brodský projektant vytápění vzduchotechniky a chlazení energetický specialista
Bížel nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí tel.: 605 437 452, vytapeni@email.cz IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525	
	

FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU
DATAUM	12/2017	
STUPEŇ	DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	75/2017	
ZMĚNA	2	
ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
1:100		