

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘÍPOJENÍM A VEST. VENTIL.VOŽKOU

TYR(22)-HHHLL(VÝŠKA HHH V cm, DÉLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPAKT)

21-060070-60S - STÁVAJÍCÍ OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VLOŽKOU

TYR(22)-HHHLLL(VÝŠKA HHH V CM, DĚLKA LLL V CM)-PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPAKT)

LEGENDA POTRUBI:

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI

VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

PAP(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"

NA VESTAVENOU VENTILOVOU VLOZKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLADANI

PARS15 - STAVAJICI UZAVIRATELNA DVOJITA PRIPOJOVACI ARMATURA H-VENTIL ROHOVA DN15 Rp 1/2"x3/4

WK15 - VÝPOUSIELI KÚHOUI DNIS

AOVKK10 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL+KULOVÝ KOHOUT DN10

VYSVETLIVKY

ČÍSLO MÍSTNOSTI

ČÍSLO STUPAČKY

HRANICE DODÁVKY

POZNÁMKY

-ROZVOD POTRUBÍ VEDEN U PODLAHY, NA STĚNĚ A POD STROPEM UCHYCEN TYPOVÝMI OBJÍMKAMI A ZÁVĚSÝMI

OLE MIN. DELEK UCHYLENÍ V I. Z. KOMPENZACE POJIŘOBI PRUVEDENÝ NA POIŘOBI V I. VORENIM KOMPENZACNICH KAMEN



-POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO(min.3%) OD AUTOMATICKÝCH PRVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A OTOPNÝCH

TELES V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZÁMEZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH

PODRIEŠE BLIŽŠI PODROBNOSTI STAVEBNÉ KONSTRUKČÍ OPAŤENÉ CHRÁNENÍ
ODVZDUŠNOVACÍCH VENTILOV A IČ V PRÍPADE, ŽE NEJSÚ UVEDENÉ V PROJEKTE

PŘI PRŮCHODU MEZI ÚSEKY BUDE VYPLNĚNO UCPAVKOU DLE PZ

-ROZVOJ POTRUBI VEST MIMO INSTALACNI ROZVODY(ZTI, EL, VZT) A ZARIZENI, PRIPADNE UPRAVIT PRI REALIZACI

ZODP.PROJEKTANT		Jiří BRODský			
VYPRACOVAL		Jiří BRODský			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE		
MÍSTO STAVBY	Pantýžská 386, 67602 Moravské Budějovice				
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava				
AKCE REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VYTÁPĚNÍ					
OBSAH VÝKRESU					
MONTÁŽNÍ SCHÉMA OTOPNÝCH TĚLES		PROJEKT			
				Jiří Brodský projektant vytápění vzduchotechniky a chlazení energetický specialista	
				Břež nad Osavou č.94, 592 14 Nové Veselí tel.: 605 437 452, vybrapen@emall.cz IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525	
		FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU	
		DATUM	12/2017		
		STUPĚŇ	DPS		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	75/2017		
		ZMĚNA		5	
ČÁST DOK.		MĚŘÍTKO		Č. PARÉ	
1:100					