

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VLOŽKOU TYP(22)-HHLLL(VÝŠKA HHH V cm,DĚLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPAKT)
- 21-060070-60S - STÁVAJÍCÍ OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VLOŽKOU TYP(22)-HHLLL(VÝŠKA HHH V cm,DĚLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPAKT)

LEGENDA ARMATUR

- PAP(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4" NA VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLADANÍ
- PARS15 - STÁVAJÍCÍ UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL ROHOVÁ DN15 Rp 1/2"x3/4"

POZNÁMKY




- ROZVOD POTRUBÍ VEDEN U PODLAHY VOLNĚ NAD SEBOU UCHYCENÉ NA TYPOVÝCH OBJÍMKÁCH DLE MIN.DÉLEK UCHYCENÍ V TZ. KOMPENZACE POTRUBÍ PROVEDENY NA POTRUBÍ VYTVOŘENÍM KOMPENZAČNÍCH RAMEN
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU PROVEDENY POTRUBÍM Z MĚDI Ø15x1 DO PŘIPOJOVACÍ ARMATURY
- POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO(min.3%) OD AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ, A OTOPNÝCH TĚLES V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZAMEZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU.
- POTRUBÍ BUDOU PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁNIČKOU.
- PŘI PRŮCHODU MEZI ÚSEKY BUDE VYPLNĚNO UCPAVKOU DLE PZ
- ROZVOD POTRUBÍ VĚST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODY(IZTI, EL, VZT) A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ

VYSVĚTLIVKY

- 215 20° ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI
- 1290W TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
- 4 NASTAVENÍ VENTILU NEBO VENTILOVÉ VLOŽKY
- S1 ČÍSLO STOUPAČKY
- v.č. VENKOVNÍ ČIDLO TEPLOTY NA SEVERNÍ STRANĚ ČCA 2,5M NAD TERÉNEM

ZODP.PROJEKTANT		Jiří BRODSKÝ					Jiří Brodský projektant vytápění vzduchotechniky a chlazení energetický specialista		
VYPRACOVAL		Jiří BRODSKÝ							
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD		MORAVSKÉ BUDĚJOVICE			Břeží nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí tel.: 605 437 452, vytapeni@email.cz IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525		
MÍSTO STAVBY		Partyzánská 386, 67602 Moravské Budějovice							
INVESTOR		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava							
AKCE								Č. VÝKRESU	2
REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU									
CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE									
SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA									
VYTÁPĚNÍ									
OBSAH VÝKRESU						ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	1:75	Č. PARÉ