

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL 30 O VÝKONU Q=5,5-27,7 kW(80/60°C)
- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA V=18 l P= 6 bar

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPACT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VOŽKOU
TYP(22)-HHLLL(VÝŠKA HHH V cm,DĚLKA LLL V cm),PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPACT)

LEGENDA ARMATUR

PAP(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"
NA VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLÁDÁNÍ

POZNÁMKY



- ROZVOD POTRUBÍ VEDEN U PODLAHY NEBO NA STĚNĚ POD STROPEM
- DLE MIN.DĚLEK UCHYCENÍ V TZ. KOMPENZACE POTRUBÍ PROVEDENY NA POTRUBÍ VYTVOŘENÍM KOMPENZAČNÍCH RAMEN
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLĚSŮM JSOU PROVEDENY POTRUBÍM Z MĚDI Ø15(18)x1 DO PŘIPOJOVACÍ ARMATURY
- POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO(min.3%) OD AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A OTOPNÝCH TĚLES V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZAMEZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU.
- POTRUBÍ BUDOU PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁNIČKOU.
- PŘI PRŮCHODU MEZI ÚSEKY BUDE VYPLNĚNO UCPAVKOU DLE PZ
- ROZVOD POTRUBÍ VĚST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODY(ZITJ, EL, VZT) A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- - - VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI

VYSVĚTLIVKY

- 215 ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI
- 20• TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
- 1290W NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY
- 4 VĚČ. VENKOVNÍ ČIDLO TEPLoty NA SEVERNÍ STRANĚ CCA 2,5M NAD TERÉNEM

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------|---|
| ZODP.PROJEKTANT Jiří BRODSKÝ | |  | |  Jiří Brodský projektant vytápění vzduchotechniky a chlazení energetický specialista |
| VYPRACOVAL Jiří BRODSKÝ | | | | |
| KRAJ KRAJ VYSOČINA | STAVEBNÍ ÚŘAD MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | | | |
| MÍSTO STAVBY Partyzánská 386, 67602 Moravské Budějovice | | | | |
| INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava | | | | |
| AKCE REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE SO 02 - VRÁTNICE S DÍLNOU VYTÁPĚNÍ | | | | Břeží nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí tel.: 605 437 452, vytapeni@email.cz IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525 |
| | | | | Č. VÝKRESU |
| | | | | FORMÁT 2x44 |
| | | | | DATUM 12/2017 |
| | | | | STUPEŇ DPS |
| | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY 75/2017 |
| | | | | ZMĚNA |
| OBSAH VÝKRESU | | ČÁST DOK. | MĚŘÍTKO | Č. PARÉ |
| | | 1:75 | | 1 |