

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 214, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Osloveným dodavatelům doručováno

prostřednictvím DS

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací EZAK 119/2018	Vyřizuje/telefon Lukáš/kl. 362	V Jihlavě dne 18. 5. 2018
----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Veřejná zakázka na stavební práce

„ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec“

– vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení zájemci,

sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s Pravidly Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Pro dodržení součinitele prostupu tepla dveří $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ je nutno použít zasklení izolačním trojsklem. Ve výpisu výrobků - dveřní otvory je uvedeno izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Lze nabídnout AL dveře se součinitelem prostupu tepla dveří $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklené izolačním dvojsklem $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo je nutné dodržet hodnotu $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď:

Je možno použití AL dveře s izolačním dvojsklem $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, pak tedy celkový prostup dveřmi $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tato hodnota součinitele prostupu tepla spolehlivě splňuje požadovanou hodnotu prostupu tepla dveří dle ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov.

Dotaz č. 2:

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou?

Odpověď:

Na straně interiéru bude určitě aplikována parotěsná páska. Demontáže původních oken a původních parapetů budou probíhat ze strany interiéru, kde dojde i k obnažení ostění a nadpraží až na původní zdivo. Tato skutečnost pak umožní aplikaci vnitřní parotěsné pásky pod omítku před zednickým zapravením špalet.

Ze strany exteriéru se pak neuvažuje s použitím paropropustné pásky z důvodu, že se nepředpokládá narušení vnějších špalet a nedojde k demontáži vnějších pozinkovaných parapetů, které budou zachovány. Proto není možno zajistit aplikaci vnější paropropustné pásky.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění tohoto vysvětlení při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a nově stanoví tento termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 5. 2018 v 11.00 hod.

Tato informace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového