

## Záznam

z jednání technicko-dokumentační komise projektové dokumentace vypracované ve stupni DSP pro stavbu:

III/1293 Velká Rovná – most ev. č. 1293-1

ze dne 9. 8. 2016

Jednání se konalo v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za účasti: Ing. Jan Pracný – zpracovatel PD  
Marek Jaroš – KrÚ Kraje Vysočina, OM  
Tomáš Pípal – KrÚ Kraje Vysočina, ODSH

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

**V konceptu projektové dokumentace stavby III/1293 Velká Rovná – most ev. č. 1293-1 budou provedeny tyto úpravy:**

**Textová část PD „C0 Bourání konstrukcí“** – v odstavci 2.4. bude doplněn zpřesňující popis postupu bourání nosné konstrukce a spodní stavby. Bude doplněn popis s předpokladem provizorního zatrubnění a přesypání toku. Bourání na takto upravené ploše. Bude doplněno že, v případě pádu materiálu do toku bude tento bezodkladně odstraněn.

**Průvodní zpráva** – bude upraven **odstavec 9.2. Inženýrsko-geologický průzkum**. V tomto odstavci je obsažen popis variantního založení. Odstavec bude upraven na konkrétní založení (bez variant) dle výsledků IGP. Shodně bude upraven **odstavec 1.8. Geotechnické podmínky Technické zprávy**.

**Výkresová část – Půdorys 1:1000** bude upraven tak, aby bylo zřejmé celý rozsah instalace svodidel

Bude doplněn **vzorový příčný řez vozovky** mimo most.

Po zapracování výše uvedeného bude projektová dokumentace ve stupni DSP předána objednateli v listinné podobě v počtu paré požadovaném ve smlouvě o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

Dle dodatku smlouvy o dílo na vypracování PD má být v termínu do 30. 9. 2016 zajištěno ze strany projektanta pravomocné územní rozhodnutí, Žádost o vydání ÚR již byla podána, Ukončení řízení s vydání pravomocného ÚR se v uvedeném termínu nepředpokládá. Projektant požádá o uzavření dodatku s odůvodněním.

Zapsal, v Jihlavě 9. 8. 2016

Tomáš Pípal

