ŘEZ A-Á



PŮDORYS 1.PP



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	SKLAD LTO	28,15	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.02	SKLEP	21,59	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.03	SKLAD LTO	30,37	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.04	SKLEP	18,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.05	KOTELNA	49,04	BETONOVÁ MAZANINA, PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ KCD, VH 1,23 M, KER. SOKL, V= 100 MM	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.06	KOTELNA	25,35	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.07	SKLEP	10,32	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ
0.08	CHODBA	38,37	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ + MALBA VÁPENNÁ

POZNÁMKA: LIKVIDACE NÁDRŽÍ NA LTO

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU Z M.Č. 0.01 A 0.03 ODSTRANĚNY NÁDRŽE NA LTO, KTERÉ V MINULOSTI SLOUŽILY PRO VYTÁPĚNÍ ŠKOLY
– NÁDRŽE 2SOU DVĚ, 2SOU KOVOVÉ O OBJEMU 20 M3
– PŘED JEJICH LIKVIDACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH VYČIŠTĚNÍ A NÁSLEDNÉ ZNEVRUŠNĚNÍ, KTERÉ BUDE DOLOŽENO PROTOKOLEM, PŘI TĚCHTO PRACÍCH MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO DOSTATEČNÉ OVĚTRÁNÍ PODZEMNÍCH PROSTORŮ
– NA ZÁKLADĚ PROTOKOLU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT ROZŘEZÁVÁNÍ NÁDRŽÍ NA MÍSTĚ JEJICH ULOŽENÍ NA DÍLY UMOŽŇUJÍCÍ JEJICH VYSTĚHOVÁNÍ
– VYSTĚHOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ BUDE PROSTUPY VE STROPNÍ KONSTRUKCI V M.Č. 0.03 DO PROSTORU PRŮJEZDU ŠKOLY V 1.NP, ZDE BUDE VZNIKLÝ ODPAD SHROMAŽĎOVÁN DO PŘEPRAVNÍCH NÁDRŽÍ (KOVOVÉ SUDY NEBO PLASTOVÉ KONTEJNERY) A NÁSLEDNĚ BUDE ODPAD ODVEZEN KE ZNEŠKODNĚNÍ JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD
– PODROBNÝ POPIS LIKVIDACE VIZ. PŘÍLOHA SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI RESP. VYBOURÁNÍ

(A1) OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ, VE KTERÝCH BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍCH VRSTEV PODLAHY
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PODLAHY:
– BETONOVÁ MAZANINA TL 100 MM
– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL 100 MM

(A2) V MÍSTNOSTECH BUDOU VYBOURÁNY KOMPLETNÍ VRSTVY PODLAHY V MÍSTECH ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

(B2) V MÍSTNOSTECH BUDE DO VÝŠKY PATY KLENBY ODSTRANĚNA OMÍTKA VČETNĚ PROŠKRABÁNÍ SPÁR

(B3) V MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDEN POUZE ÚKLID MÍSTNOSTI (ZAMETENÍ)

(B4) V MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO LOKÁLNÍ OTLUČENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK CCA 30% Z PLOCHY MÍSTNOSTI

(B5) V MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK DO VÝŠKY 2,0 M

(B6) V MÍSTNOSTI BUDE ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD VČ POŠKOZENÉ OMÍTKY

(06) VYZNAČNÉ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ URČENÉ K DEMONTÁŽI VČETNĚ OCELOVÉHO ÚHELNÍKOVÉHO RÁMU

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POTRUBÍ VZT

(1230) ROZSAH ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY AŽ NA HRUBÉ ZDIVO

(100) ROZSAH ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH SOKLŮ STĚN VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY AŽ NA HRUBÉ ZDIVO

POZNÁMKY:

POZN.1 BETONOVÝ ZÁKLAD POD NÁDRŽEMI NA LTO BUDE VYBOURÁN
POZN.2 LIKVIDACE DVOU KOVOVÝCH NÁDRŽÍ NA LTO, VIZ VÝŠE
POZN.3 UBOURÁNÍ NORNÉ STĚNY VE DVEŘNÍM OTVORU, JEDNÁ SE O BETONOVÝ ŠPALEK VELIKOSTI 150/260 MM
POZN.4 UBOURÁNÍ BETONOVÉHO SOKLU VELIKOSTI 500x1885 A VÝŠKY 260 MM
POZN.5 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ VČ. PLÁŠTĚNÍ Z CETRIS DESEK (ROZMĚR 4,2 x0,2x2,5 M, Šxhxv)
POZN.6 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KEMICKÉHO OBKLADU VČ. OMÍTKY
POZN.7 PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VŠECHNA OCELOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA VYSAZENA Z PANTŮ A ULOŽENA NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PROTI JEJICH POŠKOZENÍ K JEJICH OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ, KŘÍDLA NUTNO OZNAČIT ČÍSLY MÍSTNOSTÍ
POZN.8 STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH BUDE VYČIŠTĚNÝ, BUDE ODSTRANĚNA KCE PODLAHY V PRŮDUCHU
POZN.9 DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽKY
POZN.10 OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
POZN.11 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO VĚTRACÍHO POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
POZN.12 OCELOVÁ KONSTRUKCE (PODESTA) PRO ULOŽENÍ EXPAZNÍCH NÁDOB, KONSTRUKCE BUDE PO ODPOJENÍ EXP. NÁDRŽÍ VYJMUTA, V MÍSTĚ ULOŽENÍ DO ZDI ÚŘÍZNUTA, A ULOŽENÁ NA STAVENIŠTI K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ
POZN.13 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ÚHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ
POZN.14 RŮZNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAHY (PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA)
POZN.15 PODLAHOVÁ VPUST
POZN.16 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KRYTU NA KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ VČ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ ŠACHTY
POZN.17 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KONZOLY BEZ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ
POZN.18 ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍCH VRSTEV PODLAHY A VYKOPÁNÍ RÝHY Š 500 MM PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HLOUBKA VÝKOPU CCA 300 MM, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO

k.ú. Pelhřimov (718912)

0	04/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ		KUDRHALTOVÁ	Ing. J. Rybář	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 1882/57, 586 01 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM HDN S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM HDN S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	KUDRHALTOVÁ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA

NÁZEV AKCE:
SPŠ A SOU PELHŘIMOV - OPRAVA KOTELNY, UL. RŮŽOVÁ, PELHŘIMOV

FORMÁT:	12A4
DATUM:	04/2018
STUPEŇ PD:	DUP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	18-002
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	-

OBJEKT: SO-01 KOTELNA
ČÁST: D1.1 Architektonicko - stavební řešení
OBSAH: BOURANÉ KONSTRUKCE - PŮDORYS 1.PP
Č.VÝKRESU: 1.1.1
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ZI JEHO ČÁSTI MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZMNOŽOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.