



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Radka Bambulová
Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Žižkova 66
373 72 Lišov

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Vacek
T +420-606 660 944
F +420-565 314 489
jiri.vacek@eon.cz

2018/7

Pelhřimov, 26.4.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci na akci:

**ČZA v Humpolci, střední škola – oprava plynové přípojky na DM
Fügnerova, Humpolec**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Stupeň PD: PDPS

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu HUP (lokalizován únik na HUP) na konci plynovodní přípojky pro Domov mládeže v ul. Fügnerova v Humpolci bylo přistoupeno k tomu, že bude stávající HUP (šoupě v zemním provedení) nahrazen novým HUP a to k.k. z IPE d 63 (**HUP je dle EZ 458/2000 Sb. součástí OPZ**).

Z důvodu výměny HUP bude stávající přípojka opatřena, před stávajícím HUP, balonovacím hrdlem pro možné uzavření přívodu plynu. Za tímto balonovacím hrdlem bude odstraněn stávající uzávěr a v místě odříznutého uzávěru bude přechodka na IPE d 63, za kterou bude umístěn nový HUP (k.k. z IPE d 63). Součástí výměny HUP bude i část rozvodu OPZ, který je za HUP až k pilíři, kde je regulátor a plynoměr pro jídelnu. Pro možné vytrasování přípojky musí být na ocelové potrubí přípojky připevněn signalizační vodič o průřezu 4 mm² s červeným opláštěním pomocí navařeného šroubu. Signalizační vodič bude vyveden do poklopu HUP a dále bude vyveden do nově zřízeného pilíře regulace. Vývody budou opatřeny autosvorkami tzv. kloboučky.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu souhlasí s výměnou HUP dle předložené projektové dokumentace.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu požaduje při stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo stávajícího STL plynovodu dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., Sbírky zákonů č.211/2011, ČSN

Jednatelé:
Michael Fehn
Martin Záklasník
Lorenz Pronnet
Tomáš Bělohoubek

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1703621/0100



EN 12 007 – 1,2,3,4, TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 6005, Prováděcí pokyn ECZR-PP-DS-174 - Technické podmínky pro stavbu STL a NTL plynovodů a přípojek případně novelizovaný

Vzhledem k tomu, že HUP je součástí OPZ dle EZ 458/2000 Sb., hradí náklady spojené s výměnou HUP žadatel.

Výměnu HUP může provést montážní firma s příslušným oprávněním za dohledu zástupce provozovatele případně je možné uvedené práce objednat na E.ON Servisní, s.r.o. (Skalník Pavel, tel. 606 660 943).

Geodetické zaměření stavby bude provedeno dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení – plyn E.ON Česká republika, s.r.o.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

005