


# P1. KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ

VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY S NENOSNÝMI, NESOUDRŽNÝMI ČÁSTMI PODLAHOVÉ SKLADBY



- 1 – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ, SPÁROVANÁ BAREVNOU SPÁROVACÍ MALTOU NA BÁZI CEMENTU, TYP DLAŽBY, DILATAČNÍ SPÁRY A ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY DLE PD INTERIERU, DILATACE DLAŽBY DLE DILATACE PODKLADNÍ VRSTVY (VZOR VIZ. PROJEKT INTERIERU) 10 MM
  - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51 097 – A
  - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51 130 – R10
  - PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. INTERIÉR
- 2 – FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA NA BÁZI CEMENTU PRO OBKLADY A DLAŽBY 5 MM
- 3 – PENETRAČNÍ A SPOJOVACÍ NÁTĚR NA VYROVNANÝ POVRCH
- 4 – PRO DUTINY A VÝTLUKY VE STÁVAJÍCÍM POTĚRU POUŽITÝ POLYMERCEMENTOVÝ OPRAVNÝ POTĚR CT-C40-F7-B1,5 DLE EN 13813 PRO OPRAVY DUTIN A VÝTLUKŮ VE STÁV. POTĚRECH A BETONU DO HLoubKY POŠKOZENÍ 50 MM, PEVNOST V TLAKU MIN. 40 MPa, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU MIN. 7 MPa, PŘÍDRŽNOST MIN. 1,5 MPa 20 MM
- 5 – STÁVAJÍCÍ MAZANINA Z BETONU C 20/25, (!POKUD BUDE JINÁ BÁZE NUTNO PŘIZPŮSOBIT MATERIÁLY SOUVRSTVÍ!), PO ODSTRANĚNÍ STÁV. PODLAH BUDE OBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ZBAVENA PRACHU A NEČISTOT, PŘÍPADNÉ PRASKLINY STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO POTĚRU SANOVAT, SEŠÍTÍ ROZPRASKANÝCH DESEK PO MAX. 250 MM, ZAPLNĚNÍ SPÁR (např. MĚKČENÝM EPOXIDEM)

## ŘEŠENÍ DETAILŮ

- A – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠE DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ – SPÁRU MEZI STĚNOU A PODLAHOU UTĚSNIT ELASTICKOU SPÁROVACÍ HMOTOU NA BÁZI SILIKONU FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA PRO OBKLADY A DLAŽBY
  - TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FOLIE) DO VÝŠKY 200 MM NAD PODLAHU, VE SPOJÍCH (PODLAHA – STĚNA A DO KOUTŮ) VLOŽIT DO PRVNÍ VRSTVY PRUŽNOU IZOLAČNÍ PÁSKU PRO ZPEVNĚNÍ ÚŽLABÍ A SPÁR