

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	S.V.
1.42	OČNÍ KAPKY	10.35	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	MED-A 2.90
1.43	ROZTOKY, ÚPRAVNA VODY	19.40	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	MED-A 2.90
1.44	PŘÍPRAVA LÉČIV-ruší se	21.00	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	MED-A 2.90
1.45	WC Z MUŽI PŘEDSÍŇ	2.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	GKB 2.65
1.46	WC Z MUŽI	1.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	GKB 2.65
1.47	WC Z ŽENY PŘEDSÍŇ	2.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	GKB 2.65
1.48	WC Z ŽENY	1.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	GKB 2.65
1.49	SKŁAD LÉČIV	12.15	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	KERAM.OBKŁAD ZA UMYV.	OPT-A 2.65
1.50	ARCHIV	12.35	POVLAKOVÁ KRYTINA	P1		stáv. 2.65
1.51	VÝDEJ LÉČIV, ČEKÁRNA	90.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2		ADV-E 2.55/2.70
1.52	NOČNÍ SLUŽBA	9.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKŁAD ZA LINKOU	OPT-E 2.65
1.53	DEMONSTRACE	9.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	OPT-E 2.65

POZNÁMKA:



- V rámci přestavby lékárny odpojit a demontovat v mč: 1.44 stávající datové zásuvky (037, 038, 039 a 040). Dále v mč: 1.51 odpojit a demontovat datové zásuvky v rušené části výdejního pultu.
- Po provedení stavebních úprav provést doplnění nových datových zásuvek do rozšířené části výdejního pultu. Tyto datové zásuvky (3x 2 datové porty) budou nově napojeny ze stávajícího datového rozvaděče DR-03 přitom budou využity stávající uvolněné pozice po zrušených datových zásuvkách (pozice 033, 034, 035, 036 037 a 038).
- Ostatní stávající slaboproudé rozvody (evakuační rozhlas, jednotný čas, STA apod.) v dotčených místnostech (mč: 1.44 a 1.51) budou zachovány.

- Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami.

- Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, rozvody v umývárkách budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
- Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a slepý rozpočet.

D1.01 LÉKÁRNA D1.01.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	ING. PETR KREMLÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN			
INVESTOR: Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč			FORMÁT 3x A4	
NÁZEV AKCE:				
NEMOCNICE TŘEBÍČ STAVEBNÍ ÚPRAVY V LÉKÁRNĚ			DATUM 9 / 2017	DPS
			STUPEŇ	
VÝKRES			ZAK. ČÍSLO A 24-17-P	Č. VÝKRESU
			MĚŘITKO 1 : 50	
1.PP – ELEKTROROZVODY SLABOPROUDÉ			D1.01.4h1-02	