

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 71908 /2018

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
26. 9. 2018

**Veřejná zakázka na stavební práce
„SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“**

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 1

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Žádáme o doplnění knihy svítidel, případně doplnění typů a výpočtu umělého osvětlení na zakázku SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace.

Odpověď:

Požadované údaje jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci:

a) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, 1.4. Technika prostředí staveb, D.1.4.01 Technická zpráva

Akce: SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace Manželů Curieových, školní blok - A

4.3 Osvětlení

Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle technických požadavků ČSN EN 12464-1.

Do místností soc. zařízení a chodeb jsou navržena svítidla s LED zdroji.

Spínání osvětlení bude spínači řaz. 1, 5, 6 a 7 instalovanými u vchodů do těchto prostorů, spínače budou instalované do KU68 pod omítkou v krytí IP20.

Legenda svítidel je součástí výkresové dokumentace. Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

Pro světelné vývody a ovládání svítidel budou použity kabely CYKY uložené částečně do kabelových žlabů (hlavní kabelová trasa), odkud budou dále vedeny v elektroinstalačních plastových lištách ke koncovým prvkům a dále budou uloženy do vysekaných drážek pod omítkou.

Použity budou spínače ABB typ TANGO bílé barvy.

U rekonstruovaných vchodů budou instalována svítidla, které bude možné ovládat ovladačem zevnitř nebo pohybovým senzorem. Přívod k těmto svítidlům bude napojen na nejbližší stávající světelný obvod.

V prostorách chodeb budou umístěna samostatná nouzová svítidla, příp. kombinovaná svítidla s vlastním bateriovým zdrojem a nouzovým modulem. V případě výpadků napájení dojde k samočinnému rozsvícení těchto svítidel.

b) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, 1.4. Technika prostředí staveb, D.1.4.01 Technická zpráva

Akce: SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace, administrativní budova „A“ a „D“ Žďárského, Třebíč

4.3 Osvětlení

Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle technických požadavků ČSN EN 12464-1.

Pro osvětlení jsou navržena přisazená zářivková svítidla s ALDP mřížkou, IP20.

V prostorách s podhledy jsou navržena svítidla zápusťná. Do kanceláří jsou navržena LED svítidla – panel 600x600, IP20.

Do místností soc. zařízení a chodeb jsou navržena přisazená svítidla s LED zdroji.

Osvětlení venkovního prostoru vjezdu do skladu je navrženo LED svítlidly pro VO na nástěnných výložnicích.

Spínání svítidel v chodbách bude pomocí tlačítkových spínačů u vstupů do těchto prostorů přes impulsní relé a stykače v rozvaděči.

Spínání osvětlení v dalších místnostech bude spínači řaz. 1, 5, 6 a 7 instalovanými u vchodů do těchto prostorů, spínače budou instalované do KU68 pod omítkou v krytí IP20.

Legenda svítidel je součástí výkresové dokumentace. Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

Rozvody pro svítidla budou vedeny v platových žlabech elegant 40x20 a rozvody pro spínače a zásuvky u dveří budou provedeny pod omítkou v ohebných trubkách.

Spínače a tlačítka budou v provedení ABB TANGO bílé barvy.

V prostorách chodeb budou umístěna samostatná nouzová svítidla, příp. kombinovaná svítidla s vlastním bateriovým zdrojem a nouzovým modulem. V případě výpadků napájení dojde k samočinnému rozsvícení těchto svítidel.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina