

Akce: **Nemocnice Třebíč**
Stavební úpravy v lékárně
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Nemocnice Třebíč, p.o.**
Purkyňovo náměstí 133/2
674 01 Třebíč

Zak. číslo: **A 24 – 17 – P**

D1.01 Lékárna

D1.01.4h1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika

a) Rozsah

Projekt řeší slaboproudé rozvody v rámci úprav lékárny v objektu M-MaD v nemocnici Třebíč.

b) Strukturovaná kabeláž (SK)

V rámci přestavby lékárny budou v rušené místnosti č: 1.44 (příprava léčiv) odpojeny a demontovány stávající datové zásuvky (037, 038, 039 a 040). Dále budou v místnosti č: 1.51 (výdejna léčiv) odpojeny a demontovány stávající datové zásuvky (033, 034, 035 a 036) osazené v rušené části výdejního pultu. Tyto datové zásuvky jsou napojeny z datového rozvaděče DR-03 umístěného v 1.PP mč: 2.53a.

Po provedení stavebních úprav bude provedeno doplnění datových zásuvek do rozšiřované části výdejního pultu. Tyto datové zásuvky (3x 2ks RJ45 cat.6) budou nově napojeny ze stávajícího datového rozvaděče DR-03, přitom budou využity stávající uvolněné pozice po zrušených datových zásuvkách (porty: 033, 034, 035, 036, 037 a 038).

Nové datové zásuvky budou osazený v podparapetních kanálech osazených pod výdejním pultem na zadní stěně pultu. Tyto parapetní kanály jsou součástí dodávky PD D1.01.4g – Silnoproudá elektrotechnika). Podparapetní kanály jsou určeny pro osazení datových zásuvek modul45.

Po provedení rozvodů bude provedeno měření nových datových portů a bude vyhotoven měřicí protokol, který bude předán uživateli.

c) Ostatní slaboproudé rozvody

Ostatní slaboproudé rozvody (ER-evakuační rozhlas, JČ-jednotný čas, STA apod.) v dotčených místnostech (mč: 1.44 a 1.51) budou zachovány beze změny.

Pouze vestavný reproduktor ER v mč: 1.44 bude v rámci úpravy podhledů demontován a po úpravě podhledů zpětně instalován.

d) Požární ucpávky

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky a podlažími musí být utěsněny, např. protipožárním zpěňujícím tmelem.

e) Obsluha a údržba

Obsluhovat zařízení smí osoba seznámená, bez elektrotechnické kvalifikace. Údržbu a opravy smí provádět osoba alespoň znalá, ve smyslu ČSN EN 50110-1

f) Závěrem

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí.

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou, je nutné zakreslit do PD.